

CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

31/05/2019 - 09:00hrs

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)

VOLUME	85.757,20 m³
NÍVEL	105%
NÍVEL	4,85 m

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (206.651,37 m³)

VOLUME	80.364,42 m³
NÍVEL	39%
NÍVEL	0,70 m
COMPORTA de ENTRADA	Fechada
COMPORTA de SAÍDA	Fechada

OBS: Dados DIÁRIOS

ETA MORRETES - (7220 m³)

VOLUME	2.970,00 m³
NÍVEL	41,14%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	55,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	100,00 l/s

ETA AREAL - (550 m³)

VOLUME	Zero
NÍVEL	Zero
VAZÃO (Água Bruta)	Zero

ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)

VOLUME	46 m³
NÍVEL	57,50%
VAZÃO (Água Bruta)	40,60 l/s

ETA ILHOTA - (200 m³)

VOLUME	188 m³
NÍVEL	94,00%
VAZÃO (Água Bruta)	6,62 l/s

ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)

VOLUME	Desligada
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	0,00 l/s

RESERV. MIRANTE - (100 m³)

VOLUME	69,00 m³
NÍVEL	69%

PRESSÕES

R. 133	16,20 mca
R. 229	16,30 mca
R. 255	17,40 mca
R. 258	Inoperante
R. 332	15,40 mca
R. 402	11,10 mca
R. 902	6,30 mca

ROTAÇÃO DAS BOMBAS ETA MORRETES

BAIRRO MEIA PRAIA

CMB 01 - 200 CV	0 rpm
CMB 02 - 200 CV	0 rpm
CMB 03 - 150 CV	1100 rpm

BAIRRO MORRETES

CMB 05 - 30 CV	1700 rpm
CMB 06 - 30 CV	0 rpm

ROTAÇÃO DAS BOMBAS SÃO PAULINHO

CMB 01 - 75 CV	1770 rpm
----------------	----------

MANOBRAS

AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Fechada

ETE MORRETES

TANQUE DE EQUALIZAÇÃO

NÍVEL	3,00 m
-------	--------

VAZÃO DE ENTRADA

VAZÃO	222,00 l/s
-------	------------

VAZÃO FLOCULADOR

VAZÃO	185,00 l/s
-------	------------