

CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

19/12/2020 - 09:00 HORAS

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)

| | |
|-------------------|--------------|
| VOLUME | 83.812,19 m³ |
| NÍVEL | 102% |
| NÍVEL | 4,74 m |
| Bomba 01 (250 CV) | 950 rpm |
| Bomba 02 (250 CV) | 900 rpm |

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (500.000 m³)

| | |
|---------------------|---------------|
| VOLUME | 504.761,90 m³ |
| NÍVEL | 101% |
| NÍVEL | 2,12 m |
| COMPORTA de ENTRADA | Fechada |
| COMPORTA de SAÍDA | Fechada |

ETA MORRETES - (8.000 m³)

| | |
|--------------------------|------------|
| VOLUME | 6.078 m³ |
| NÍVEL | 75,98% |
| VAZÃO ETA 1 (Água Bruta) | 0,00 l/s |
| VAZÃO ETA 2 (Água Bruta) | 100,00 l/s |
| VAZÃO ETA 3 (Água Bruta) | 125,00 l/s |
| VAZÃO TOTAL (Água Bruta) | 225,00 l/s |

BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR

| | |
|-----------------|----------|
| CMB 01 (200 CV) | 0 rpm |
| CMB 02 (200 CV) | 0 rpm |
| CMB 03 (150 CV) | 1350 rpm |
| CMB 04 (200 CV) | 0 rpm |

BAIRRO MORRETES

| | |
|----------------|----------|
| CMB 05 (30 CV) | 1700 rpm |
| CMB 06 (30 CV) | 1700 rpm |

ETA AREAL - (550 m³)

| | |
|--------------------|-----------|
| VOLUME | 450 m³ |
| NÍVEL | 81,82% |
| VAZÃO (Água Bruta) | 41,66 l/s |

ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)

| | |
|--------------------|-----------|
| VOLUME | 50 m³ |
| NÍVEL | 62,50% |
| VAZÃO (Água Bruta) | 38,00 l/s |
| CMB 01 (75 CV) | 1770 rpm |

ETA ILHOTA - (200 m³)

| | |
|--------------------|----------|
| VOLUME | 88 m³ |
| NÍVEL | 44,00% |
| VAZÃO (Água Bruta) | 5,79 l/s |

ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)

| | |
|--------------------|-----------|
| VOLUME | Desligada |
| NÍVEL | #VALOR! |
| VAZÃO (Água Bruta) | Desligada |

VAZÃO TOTAL - ETA's

| | |
|--------------------|------------|
| VAZÃO (Água Bruta) | 310,45 l/s |
|--------------------|------------|

RESERV. MIRANTE - (100 m³)

| | |
|--------|--------|
| VOLUME | 88 m³ |
| NÍVEL | 88,02% |

PRESSÕES

| | |
|--------|-----------|
| R. 133 | 42,15 mca |
| R. 229 | 17,74 mca |
| R. 255 | 17,55 mca |
| R. 258 | 20,00 mca |
| R. 332 | 18,72 mca |
| R. 402 | 9,31 mca |
| R. 902 | 33,13 mca |

MANOBRAS

| | |
|-----------------------|---------|
| AREAL - MEIA PRAIA | Fechada |
| AREAL - MORRETES | Fechada |
| COMPORTA 1 - CAPTAÇÃO | Fechada |
| COMPORTA 2 - CAPTAÇÃO | Fechada |

ETE MORRETES
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO

| | |
|-------|--------|
| NÍVEL | 1,10 m |
|-------|--------|

VAZÃO DE ENTRADA

| | |
|-------|-----------|
| VAZÃO | 69,00 l/s |
|-------|-----------|

VAZÃO DO FLOCULADOR

| | |
|-------|------------|
| VAZÃO | 200,00 l/s |
|-------|------------|