

CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

12/07/2019 - 09:00

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)

VOLUME	71.258,04 m³
NÍVEL	87%
NÍVEL	4,03 m

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (206.651,37 m³)

VOLUME	195.170,74 m³
NÍVEL	94%
NÍVEL	1,70 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Aberta 20cm

OBS: Dados DIÁRIOS

ETA MORRETES - (7220 m³)

VOLUME	2.904,00 m³
NÍVEL	40,22%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	55,55 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	100,00 l/s

ETA AREAL - (550 m³)

VOLUME	450,00 m³
NÍVEL	81,82%
VAZÃO (Água Bruta)	48,14 l/s

ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)

VOLUME	68 m³
NÍVEL	85,00%
VAZÃO (Água Bruta)	40,60 l/s

ETA ILHOTA - (200 m³)

VOLUME	85 m³
NÍVEL	42,50%
VAZÃO (Água Bruta)	5,79 l/s

ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)

VOLUME	Desligada
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	0,00 l/s

RESERV. MIRANTE - (100 m³)

VOLUME	82,00 m³
NÍVEL	82%

PRESSÕES

R. 133	40,00 mca
R. 229	23,20 mca
R. 255	22,80 mca
R. 258	26,40 mca
R. 332	19,20 mca
R. 402	10,10 mca
R. 902	13,90 mca

ROTAÇÃO DAS BOMBAS ETA MORRETES
BAIRRO MEIA PRAIA

CMB 01 - 200 CV	0 rpm
CMB 02 - 200 CV	0 rpm
CMB 03 - 150 CV	1700 rpm

BAIRRO MORRETES

CMB 05 - 30 CV	1700 rpm
CMB 06 - 30 CV	0 rpm

ROTAÇÃO DAS BOMBAS SÃO PAULINHO

CMB 01 - 75 CV	1770 rpm
----------------	----------

MANOBRAS

AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Aberta

ETE MORRETES
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO

NÍVEL	1,10 m
-------	--------

VAZÃO DE ENTRADA

VAZÃO	111,00 l/s
-------	------------

VAZÃO FLOCULADOR

VAZÃO	80,00 l/s
-------	-----------