

CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

06/11/2019 09:00 HORAS

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)

VOLUME	72.318,96 m³
NÍVEL	88%
NÍVEL	4,09 m

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (292.532,95 m³)

VOLUME	182.020,50 m³
NÍVEL	62%
NÍVEL	1,12 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Fechada

OBS: Dados DIÁRIOS

ETA MORRETES - (7220 m³)

VOLUME	6.222 m³
NÍVEL	86,18%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	60,00 l/s

ETA AREAL - (550 m³)

VOLUME	500 m³
NÍVEL	90,91%
VAZÃO (Água Bruta)	28,60 l/s

ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)

VOLUME	72 m³
NÍVEL	90,00%
VAZÃO (Água Bruta)	40,60 l/s

ETA ILHOTA - (200 m³)

VOLUME	145 m³
NÍVEL	72,50%
VAZÃO (Água Bruta)	5,79 l/s

ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)

VOLUME	35 m³
NÍVEL	43,75%
VAZÃO (Água Bruta)	8,00 l/s

RESERV. MIRANTE - (100 m³)

VOLUME	87 m³
NÍVEL	87,00%

PRESSÕES

R. 133	39,20 mca
R. 229	16,47 mca
R. 255	15,98 mca
R. 258	18,23 mca
R. 332	14,41 mca
R. 402	11,20 mca
R. 902	20,00 mca

ROTAÇÃO DAS BOMBAS ETA MORRETES

BAIRRO MEIA PRAIA

CMB 01 - 200 CV	0 rpm
CMB 02 - 200 CV	0 rpm
CMB 03 - 150 CV	1100 rpm

BAIRRO MORRETES

CMB 05 - 30 CV	1700 rpm
CMB 06 - 30 CV	0 rpm

ROTAÇÃO DAS BOMBAS SÃO PAULINHO

CMB 01 - 75 CV	1770 rpm
----------------	----------

MANOBRAS

AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Aberta

ETE MORRETES

TANQUE DE EQUALIZAÇÃO

NÍVEL	0,80 m
-------	--------

VAZÃO DE ENTRADA

VAZÃO	75,00 l/s
-------	-----------

VAZÃO DO FLOCULADOR

VAZÃO	90,00 l/s
-------	-----------