

CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

03/10/2019 09:00 HORAS

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)

VOLUME	48.625,22 m³
NÍVEL	59%
NÍVEL	2,75 m

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (206.651,37 m³)

VOLUME	149.248,21 m³
NÍVEL	72%
NÍVEL	1,30 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Aberta 20cm

OBS: Dados DIÁRIOS

ETA MORRETES - (7220 m³)

VOLUME	4.570 m³
NÍVEL	63,30%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	125,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	0,00 l/s

ETA AREAL - (550 m³)

VOLUME	275 m³
NÍVEL	50,00%
VAZÃO (Água Bruta)	51,18 l/s

ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)

VOLUME	48 m³
NÍVEL	60,00%
VAZÃO (Água Bruta)	30,50 l/s

ETA ILHOTA - (200 m³)

VOLUME	189 m³
NÍVEL	94,50%
VAZÃO (Água Bruta)	4,99 l/s

ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)

VOLUME	Desl
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	Desl

RESERV. MIRANTE - (100 m³)

VOLUME	87 m³
NÍVEL	87,00%

PRESSÕES

R. 133	36,46 mca
R. 229	20,19 mca
R. 255	19,70 mca
R. 258	20,36 mca
R. 332	19,10 mca
R. 402	8,00 mca
R. 902	20,29 mca

ROTAÇÃO DAS BOMBAS ETA MORRETES
BAIRRO MEIA PRAIA

CMB 01 - 200 CV	0 rpm
CMB 02 - 200 CV	0 rpm
CMB 03 - 150 CV	900 rpm

BAIRRO MORRETES

CMB 05 - 30 CV	1700 rpm
CMB 06 - 30 CV	0 rpm

ROTAÇÃO DAS BOMBAS SÃO PAULINHO

CMB 01 - 75 CV	1600 rpm
----------------	----------

MANOBRAS

AREAL - MEIA PRAIA	Aberta
AREAL - MORRETES	Fechada

ETE MORRETES
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO

NÍVEL	1,40 m
-------	--------

VAZÃO DE ENTRADA

VAZÃO	115,00 l/s
-------	------------

VAZÃO DO FLOCULADOR

VAZÃO	85,00 l/s
-------	-----------