

 RELATÓRIO DIÁRIO	
CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES 11/11/2020 - 09:00 HORAS	
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)	
VOLUME	72.142,14 m³
NÍVEL	88%
NÍVEL	4,08 m
Bomba 01 (250 CV)	0 rpm
Bomba 02 (250 CV)	900 rpm
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (500.000 m³)	
VOLUME	290.476,19 m³
NÍVEL	58%
NÍVEL	1,22 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Fechada
ETA MORRETES - (8.000 m³)	
VOLUME	6.790 m³
NÍVEL	84,88%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	100,00 l/s
VAZÃO ETA 3 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO TOTAL (Água Bruta)	100,00 l/s
BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR	
CMB 01 (200 CV)	0 rpm
CMB 02 (200 CV)	0 rpm
CMB 03 (150 CV)	1200 rpm
CMB 04 (200 CV)	0 rpm
BAIRRO MORRETES	
CMB 05 (30 CV)	1700 rpm
CMB 06 (30 CV)	1400 rpm
ETA AREAL - (550 m³)	
VOLUME	525 m³
NÍVEL	95,45%
VAZÃO (Água Bruta)	41,66 l/s
ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)	
VOLUME	80 m³
NÍVEL	100,00%
VAZÃO (Água Bruta)	35,40 l/s
CMB 01 (75 CV)	1770 rpm
ETA ILHOTA - (200 m³)	
VOLUME	99 m³
NÍVEL	49,50%
VAZÃO (Água Bruta)	4,99 l/s
ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)	
VOLUME	Desligada
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	Desligada
VAZÃO TOTAL - ETA's	
VAZÃO (Água Bruta)	182,05 l/s
RESERV. MIRANTE - (100 m³)	
VOLUME	84 m³
NÍVEL	84,23%
PRESSÕES	
R. 133	41,06 mca
R. 229	17,65 mca
R. 255	17,35 mca
R. 258	18,70 mca
R. 332	18,70 mca
R. 402	8,73 mca
R. 902	20,68 mca
MANOBRAS	
AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Fechada
ETE MORRETES	
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO	
NÍVEL	2,00 m
VAZÃO DE ENTRADA	
VAZÃO	75,00 l/s
VAZÃO DO FLOCULADOR	
VAZÃO	260,00 l/s