

CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

07/08/2019 21:00 HORAS

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)

VOLUME	58.880,72 m³
NÍVEL	72%
NÍVEL	3,33 m

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (206.651,37 m³)

VOLUME	149.248,21 m³
NÍVEL	72%
NÍVEL	1,30 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Aberta 20cm

OBS: Dados DIÁRIOS

ETA MORRETES - (7220 m³)

VOLUME	1.716 m³
NÍVEL	23,77%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	0,00 l/s

ETA AREAL - (550 m³)

VOLUME	300 m³
NÍVEL	54,55%
VAZÃO (Água Bruta)	48,14 l/s

ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)

VOLUME	Desligada
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	0,00 l/s

ETA ILHOTA - (200 m³)

VOLUME	76 m³
NÍVEL	38,00%
VAZÃO (Água Bruta)	5,79 l/s

ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)

VOLUME	Desligada
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	0,00 l/s

RESERV. MIRANTE - (100 m³)

VOLUME	89 m³
NÍVEL	89,00%

PRESSÕES

R. 133	36,07 mca
R. 229	19,51 mca
R. 255	20,29 mca
R. 258	26,66 mca
R. 332	18,53 mca
R. 402	13,26 mca
R. 902	12,39 mca

ROTAÇÃO DAS BOMBAS ETA MORRETES
BAIRRO MEIA PRAIA

CMB 01 - 200 CV	0 rpm
CMB 02 - 200 CV	0 rpm
CMB 03 - 150 CV	1700 rpm

BAIRRO MORRETES

CMB 05 - 30 CV	1700 rpm
CMB 06 - 30 CV	0 rpm

ROTAÇÃO DAS BOMBAS SÃO PAULINHO

CMB 01 - 75 CV	0 rpm
----------------	-------

MANOBRAS

AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Aberta

ETE MORRETES
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO

NÍVEL	0,90 m
-------	--------

VAZÃO DE ENTRADA

VAZÃO	97,00 l/s
-------	-----------

VAZÃO DO FLOCULADOR

VAZÃO	80,00 l/s
-------	-----------