

CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

16/09/2019 09:00 HORAS

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)

VOLUME	18.212,35 m³
NÍVEL	22%
NÍVEL	1,03 m

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (206.651,37 m³)

VOLUME	149.248,21 m³
NÍVEL	72%
NÍVEL	1,30 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Aberta 20cm

OBS: Dados DIÁRIOS

ETA MORRETES - (7220 m³)

VOLUME	4.657 m³
NÍVEL	64,50%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	111,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	0,00 l/s

ETA AREAL - (550 m³)

VOLUME	25 m³
NÍVEL	4,55%
VAZÃO (Água Bruta)	48,14 l/s

ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)

VOLUME	40 m³
NÍVEL	50,00%
VAZÃO (Água Bruta)	28,10 l/s

ETA ILHOTA - (200 m³)

VOLUME	190 m³
NÍVEL	95,00%
VAZÃO (Água Bruta)	4,99 l/s

ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)

VOLUME	Desl
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	Desl

RESERV. MIRANTE - (100 m³)

VOLUME	83 m³
NÍVEL	83,00%

PRESSÕES

R. 133	24,30 mca
R. 229	13,70 mca
R. 255	11,80 mca
R. 258	19,80 mca
R. 332	15,20 mca
R. 402	6,00 mca
R. 902	5,30 mca

ROTAÇÃO DAS BOMBAS ETA MORRETES
BAIRRO MEIA PRAIA

CMB 01 - 200 CV	0 rpm
CMB 02 - 200 CV	0 rpm
CMB 03 - 150 CV	1500 rpm

BAIRRO MORRETES

CMB 05 - 30 CV	1700 rpm
CMB 06 - 30 CV	1100 rpm

ROTAÇÃO DAS BOMBAS SÃO PAULINHO

CMB 01 - 75 CV	1550 rpm
----------------	----------

MANOBRAS

AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Aberta

ETE MORRETES
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO

NÍVEL	1,40 m
-------	--------

VAZÃO DE ENTRADA

VAZÃO	68,00 l/s
-------	-----------

VAZÃO DO FLOCULADOR

VAZÃO	85,00 l/s
-------	-----------