

CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

03/11/2019 21:00 HORAS

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)

VOLUME	63.124,37 m³
NÍVEL	77%
NÍVEL	3,57 m

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (292.532,95 m³)

VOLUME	182.020,50 m³
NÍVEL	62%
NÍVEL	1,12 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Fechada

OBS: Dados DIÁRIOS

ETA MORRETES - (7220 m³)

VOLUME	5.508 m³
NÍVEL	76,29%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	125,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	0,00 l/s

ETA AREAL - (550 m³)

VOLUME	375 m³
NÍVEL	68,18%
VAZÃO (Água Bruta)	54,29 l/s

ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)

VOLUME	58 m³
NÍVEL	72,50%
VAZÃO (Água Bruta)	40,60 l/s

ETA ILHOTA - (200 m³)

VOLUME	90 m³
NÍVEL	45,00%
VAZÃO (Água Bruta)	4,99 l/s

ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)

VOLUME	20 m³
NÍVEL	25,00%
VAZÃO (Água Bruta)	8,00 l/s

RESERV. MIRANTE - (100 m³)

VOLUME	89 m³
NÍVEL	89,00%

PRESSÕES

R. 133	39,50 mca
R. 229	18,82 mca
R. 255	18,92 mca
R. 258	22,55 mca
R. 332	17,35 mca
R. 402	12,98 mca
R. 902	20,29 mca

ROTAÇÃO DAS BOMBAS ETA MORRETES**BAIRRO MEIA PRAIA**

CMB 01 - 200 CV	0 rpm
CMB 02 - 200 CV	0 rpm
CMB 03 - 150 CV	1300 rpm

BAIRRO MORRETES

CMB 05 - 30 CV	1300 rpm
CMB 06 - 30 CV	0 rpm

ROTAÇÃO DAS BOMBAS SÃO PAULINHO

CMB 01 - 75 CV	1770 rpm
----------------	----------

MANOBRAS

AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Aberta

ETE MORRETES**TANQUE DE EQUALIZAÇÃO**

NÍVEL	2,00 m
-------	--------

VAZÃO DE ENTRADA

VAZÃO	80,00 l/s
-------	-----------

VAZÃO DO FLOCULADOR

VAZÃO	90,00 l/s
-------	-----------