

**CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES**

06/08/2019 00:00 HORAS

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)	
VOLUME	62.593,91 m³
NÍVEL	76%
NÍVEL	3,54 m
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (206.651,37 m³)	
VOLUME	149.248,21 m³
NÍVEL	72%
NÍVEL	1,30 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Aberta 20cm
OBS: Dados DIÁRIOS	
ETA MORRETES - (7220 m³)	
VOLUME	2.376 m³
NÍVEL	33,00%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	70,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	100,00 l/s
ETA AREAL - (550 m³)	
VOLUME	100 m³
NÍVEL	18,00%
VAZÃO (Água Bruta)	60,59 l/s
ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)	
VOLUME	Desligada
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	0,00 l/s
ETA ILHOTA - (200 m³)	
VOLUME	88 m³
NÍVEL	44,00%
VAZÃO (Água Bruta)	6,62 l/s
ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)	
VOLUME	Desligada
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	0,00 l/s
RESERV. MIRANTE - (100 m³)	
VOLUME	83 m³
NÍVEL	83,00%
PRESSÕES	
R. 133	34,40 mca
R. 229	16,76 mca
R. 255	17,45 mca
R. 258	20,48 mca
R. 332	16,17 mca
R. 402	15,85 mca
R. 902	18,15 mca
ROTAÇÃO DAS BOMBAS ETA MORRETES	
BAIRRO MEIA PRAIA	
CMB 01 - 200 CV	0 rpm
CMB 02 - 200 CV	0 rpm
CMB 03 - 150 CV	1300 rpm
BAIRRO MORRETES	
CMB 05 - 30 CV	1300 rpm
CMB 06 - 30 CV	0 rpm
ROTAÇÃO DAS BOMBAS SÃO PAULINHO	
CMB 01 - 75 CV	0 rpm
MANOBRAS	
AREAL - MEIA PRAIA	fechada
AREAL - MORRETES	Aberta
ETE MORRETES	
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO	
NÍVEL	1,00 m
VAZÃO DE ENTRADA	
VAZÃO	73,00 l/s
VAZÃO DO FLOCULADOR	
VAZÃO	85,00 l/s