

CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

20/06/2019 - 00:00hrs

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)	
VOLUME	64.362,10 m³
NÍVEL	78%
NÍVEL	3,64 m
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (206.651,37 m³)	
VOLUME	80.364,42 m³
NÍVEL	39%
NÍVEL	0,70 m
COMPORTA de ENTRADA	Fechada
COMPORTA de SAÍDA	Fechada
OBS: Dados DIÁRIOS	
ETA MORRETES - (7220 m³)	
VOLUME	1.980 m³
NÍVEL	27,42%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	100,00 l/s
ETA AREAL - (550 m³)	
VOLUME	350,00 m³
NÍVEL	63,64%
VAZÃO (Água Bruta)	74,13 l/s
ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)	
VOLUME	Desligada
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	Desligada
ETA ILHOTA - (200 m³)	
VOLUME	190 m³
NÍVEL	95,00%
VAZÃO (Água Bruta)	4,99 l/s
ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)	
VOLUME	Desligada
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	Desligada
RESERV. MIRANTE - (100 m³)	
VOLUME	27,00 m³
NÍVEL	27%
PRESSÕES	
R. 133	35,77 mca
R. 229	21,76 mca
R. 255	22,05 mca
R. 258	22,58 mca
R. 332	18,13 mca
R. 402	10,47 mca
R. 902	18,22 mca
ROTAÇÃO DAS BOMBAS ETA MORRETES	
BAIRRO MEIA PRAIA	
CMB 01 - 200 CV	0 rpm
CMB 02 - 200 CV	0 rpm
CMB 03 - 150 CV	1100 rpm
BAIRRO MORRETES	
CMB 05 - 30 CV	1300 rpm
CMB 06 - 30 CV	0 rpm
ROTAÇÃO DAS BOMBAS SÃO PAULINHO	
CMB 01 - 75 CV	Desligada
MANOBRAS	
AREAL - MEIA PRAIA	Aberta
AREAL - MORRETES	Aberta
ETE MORRETES	
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO	
NÍVEL	1,30 m
VAZÃO DE ENTRADA	
VAZÃO	Sem telemetria
VAZÃO FLOCULADOR	
VAZÃO	80,00 l/s