

	
CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES	
09/05/2019 - 12:00hrs	
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)	
VOLUME	45.265,66 m³
NÍVEL	55%
NÍVEL	2,56 m
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (206.651,37 m³)	
VOLUME	80.364,42 m³
NÍVEL	39%
NÍVEL	0,70 m
COMPORTA de ENTRADA	Fechada
COMPORTA de SAÍDA	Fechada
OBS: Dados DIÁRIOS	
ETA MORRETES - (7220 m³)	
VOLUME	5.639,00 m³
NÍVEL	78,10%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	97,23 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	100,00 l/s
ETA AREAL - (550 m³)	
VOLUME	375,00 m³
NÍVEL	68,18%
VAZÃO (Água Bruta)	42,25 l/s
ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)	
VOLUME	56 m³
NÍVEL	70,00%
VAZÃO (Água Bruta)	40,60 l/s
ETA ILHOTA - (200 m³)	
VOLUME	180 m³
NÍVEL	90,00%
VAZÃO (Água Bruta)	6,62 l/s
ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)	
VOLUME	Desligada
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	0,00 l/s
RESERV. MIRANTE - (100 m³)	
VOLUME	40,00 m³
NÍVEL	40%
PRESSÕES	
R. 133	39,70 mca
R. 229	20,50 mca
R. 255	22,80 mca
R. 258	25,00 mca
R. 332	19,10 mca
R. 402	9,00 mca
R. 902	15,10 mca
ROTAÇÃO DAS BOMBAS ETA MORRETES	
BAIRRO MEIA PRAIA	
CMB 01 - 200 CV	0 rpm
CMB 02 - 200 CV	0 rpm
CMB 03 - 150 CV	1700 rpm
BAIRRO MORRETES	
CMB 05 - 30 CV	1700 rpm
CMB 06 - 30 CV	1400 rpm
ROTAÇÃO DAS BOMBAS SÃO PAULINHO	
CMB 01 - 75 CV	1770 rpm
MANOBRAS	
AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Fechada
ETE MORRETES	
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO	
NÍVEL	1,50 m
VAZÃO DE ENTRADA	
VAZÃO	56,00 l/s