

CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

11/08/2019 12:00 HORAS

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)

VOLUME	54.813,88 m³
NÍVEL	67%
NÍVEL	3,10 m

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (206.651,37 m³)

VOLUME	149.248,21 m³
NÍVEL	72%
NÍVEL	1,30 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Aberta 20cm

OBS: Dados DIÁRIOS

ETA MORRETES - (7220 m³)

VOLUME	2.440 m³
NÍVEL	33,80%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	42,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	100,00 l/s

ETA AREAL - (550 m³)

VOLUME	450 m³
NÍVEL	81,82%
VAZÃO (Água Bruta)	42,25 l/s

ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)

VOLUME	36 m³
NÍVEL	45,00%
VAZÃO (Água Bruta)	35,40 l/s

ETA ILHOTA - (200 m³)

VOLUME	85 m³
NÍVEL	42,50%
VAZÃO (Água Bruta)	5,79 l/s

ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)

VOLUME	Desligada
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	0,00 l/s

RESERV. MIRANTE - (100 m³)

VOLUME	82 m³
NÍVEL	82,00%

PRESSÕES

R. 133	36,90 mca
R. 229	25,00 mca
R. 255	25,10 mca
R. 258	30,90 mca
R. 332	20,60 mca
R. 402	11,70 mca
R. 902	13,10 mca

ROTAÇÃO DAS BOMBAS ETA MORRETES
BAIRRO MEIA PRAIA

CMB 01 - 200 CV	0 rpm
CMB 02 - 200 CV	0 rpm
CMB 03 - 150 CV	1700 rpm

BAIRRO MORRETES

CMB 05 - 30 CV	1700 rpm
CMB 06 - 30 CV	0 rpm

ROTAÇÃO DAS BOMBAS SÃO PAULINHO

CMB 01 - 75 CV	1700 rpm
----------------	----------

MANOBRAS

AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Aberta

ETE MORRETES
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO

NÍVEL	1,30 m
-------	--------

VAZÃO DE ENTRADA

VAZÃO	73,00 l/s
-------	-----------

VAZÃO DO FLOCULADOR

VAZÃO	80,00 l/s
-------	-----------