

CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

14/06/2019 - 00:00hrs

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)	
VOLUME	81.513,54 m³
NÍVEL	99%
NÍVEL	4,61 m
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (206.651,37 m³)	
VOLUME	80.364,42 m³
NÍVEL	39%
NÍVEL	0,70 m
COMPORTA de ENTRADA	Fechada
COMPORTA de SAÍDA	Fechada
OBS: Dados DIÁRIOS	
ETA MORRETES - (7220 m³)	
VOLUME	792,00 m³
NÍVEL	11,00%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	55,55 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	100,00 l/s
ETA AREAL - (550 m³)	
VOLUME	300,00 m³
NÍVEL	55,00%
VAZÃO (Água Bruta)	54,29 l/s
ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)	
VOLUME	Desligada
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	0,00 l/s
ETA ILHOTA - (200 m³)	
VOLUME	190 m³
NÍVEL	95,00%
VAZÃO (Água Bruta)	6,62 l/s
ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)	
VOLUME	Desligada
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	Desligada
RESERV. MIRANTE - (100 m³)	
VOLUME	90,00 m³
NÍVEL	90%
PRESSÕES	
R. 133	39,99 mca
R. 229	20,10 mca
R. 255	21,27 mca
R. 258	20,98 mca
R. 332	18,62 mca
R. 402	12,26 mca
R. 902	16,38 mca
ROTAÇÃO DAS BOMBAS ETA MORRETES	
BAIRRO MEIA PRAIA	
CMB 01 - 200 CV	0 rpm
CMB 02 - 200 CV	0 rpm
CMB 03 - 150 CV	1300 rpm
BAIRRO MORRETES	
CMB 05 - 30 CV	1300 rpm
CMB 06 - 30 CV	0 rpm
ROTAÇÃO DAS BOMBAS SÃO PAULINHO	
CMB 01 - 75 CV	0 rpm
MANOBRAS	
AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Aberta
ETE MORRETES	
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO	
NÍVEL	0,90 m
VAZÃO DE ENTRADA	
VAZÃO	56,00 l/s
VAZÃO FLOCULADOR	
VAZÃO	70,00 l/s