

 RELATÓRIO DIÁRIO	
CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES 14/10/2020 12:00 HORAS	
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)	
VOLUME	63.301,19 m³
NÍVEL	77%
NÍVEL	3,58 m
Bomba 01 (250 CV)	1200 rpm
Bomba 02 (250 CV)	900 rpm
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (500.000 m³)	
VOLUME	380.952,38 m³
NÍVEL	76%
NÍVEL	1,60 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Fechada
ETA MORRETES - (8.000 m³)	
VOLUME	6.646 m³
NÍVEL	83,08%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	236,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO ETA 3 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO TOTAL (Água Bruta)	236,00 l/s
BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR	
CMB 01 (200 CV)	0 rpm
CMB 02 (200 CV)	0 rpm
CMB 03 (150 CV)	1500 rpm
CMB 04 (200 CV)	0 rpm
BAIRRO MORRETES	
CMB 05 (30 CV)	1700 rpm
CMB 06 (30 CV)	1700 rpm
ETA AREAL - (550 m³)	
VOLUME	375 m³
NÍVEL	68,18%
VAZÃO (Água Bruta)	69,44 l/s
ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)	
VOLUME	58 m³
NÍVEL	72,50%
VAZÃO (Água Bruta)	32,90 l/s
CMB 01 (75 CV)	1700 rpm
ETA ILHOTA - (200 m³)	
VOLUME	01 m³
NÍVEL	0,50%
VAZÃO (Água Bruta)	4,24 l/s
ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)	
VOLUME	Desligada
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	Desligada
VAZÃO TOTAL - ETA's	
VAZÃO (Água Bruta)	342,58 l/s
RESERV. MIRANTE - (100 m³)	
VOLUME	79 m³
NÍVEL	79,19%
PRESSÕES	
R. 133	34,30 mca
R. 229	18,43 mca
R. 255	18,33 mca
R. 258	22,45 mca
R. 332	18,33 mca
R. 402	7,45 mca
R. 902	14,90 mca
MANOBRAS	
AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Fechada
ETE MORRETES	
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO	
NÍVEL	1,20 m
VAZÃO DE ENTRADA	
VAZÃO	158,00 l/s
VAZÃO DO FLOCULADOR	
VAZÃO	100,00 l/s