

CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

18/07/2019 00:00h

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)

VOLUME	70.020,31 m³
NÍVEL	85%
NÍVEL	3,96 m

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (206.651,37 m³)

VOLUME	149.248,21 m³
NÍVEL	72%
NÍVEL	1,30 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Aberta 20cm

OBS: Dados DIÁRIOS

ETA MORRETES - (7220 m³)

VOLUME	1.716 m³
NÍVEL	24,00%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	55,55 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	100,00 l/s

ETA AREAL - (550 m³)

VOLUME	300 m³
NÍVEL	55,00%
VAZÃO (Água Bruta)	54,29 l/s

ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)

VOLUME	Desligada
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	0,00 l/s

ETA ILHOTA - (200 m³)

VOLUME	96 m³
NÍVEL	48,00%
VAZÃO (Água Bruta)	5,79 l/s

ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)

VOLUME	Desligada
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	0,00 l/s

RESERV. MIRANTE - (100 m³)

VOLUME	89,00 m³
NÍVEL	89%

PRESSÕES

R. 133	38,52 mca
R. 229	19,31 mca
R. 255	19,60 mca
R. 258	24,21 mca
R. 332	17,35 mca
R. 402	14,85 mca
R. 902	9,81 mca

ROTAÇÃO DAS BOMBAS ETA MORRETES

BAIRRO MEIA PRAIA

CMB 01 - 200 CV	0 rpm
CMB 02 - 200 CV	0 rpm
CMB 03 - 150 CV	1300 rpm

BAIRRO MORRETES

CMB 05 - 30 CV	1300 rpm
CMB 06 - 30 CV	0 rpm

ROTAÇÃO DAS BOMBAS SÃO PAULINHO

CMB 01 - 75 CV	0 rpm
----------------	-------

MANOBRAS

AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Aberta

ETE MORRETES

TANQUE DE EQUALIZAÇÃO

NÍVEL	0,70 m
-------	--------

VAZÃO DE ENTRADA

VAZÃO	62,00 l/s
-------	-----------

VAZÃO FLOCULADOR

VAZÃO	75,00 l/s
-------	-----------