

CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

11/07/2019 - 00:00hrs

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)

VOLUME	73.203,05 m³
NÍVEL	89%
NÍVEL	4,14 m

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (206.651,37 m³)

VOLUME	80.364,42 m³
NÍVEL	39%
NÍVEL	0,70 m
COMPORTA de ENTRADA	Fechada
COMPORTA de SAÍDA	Fechada

OBS: Dados DIÁRIOS

ETA MORRETES - (7220 m³)

VOLUME	1.122 m³
NÍVEL	16,00%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	55,50 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	100,00 l/s

ETA AREAL - (550 m³)

VOLUME	375 m³
NÍVEL	68,00%
VAZÃO (Água Bruta)	57,45 l/s

ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)

VOLUME	Desligada
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	0,00 l/s

ETA ILHOTA - (200 m³)

VOLUME	86 m³
NÍVEL	43,00%
VAZÃO (Água Bruta)	5,79 l/s

ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)

VOLUME	Desligada
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	Desligada

RESERV. MIRANTE - (100 m³)

VOLUME	89,00 m³
NÍVEL	89%

PRESSÕES

R. 133	42,34 mca
R. 229	17,35 mca
R. 255	17,55 mca
R. 258	19,31 mca
R. 332	15,58 mca
R. 402	14,89 mca
R. 902	19,72 mca

ROTAÇÃO DAS BOMBAS ETA MORRETES

BAIRRO MEIA PRAIA

CMB 01 - 200 CV	0 rpm
CMB 02 - 200 CV	0 rpm
CMB 03 - 150 CV	1300 rpm

BAIRRO MORRETES

CMB 05 - 30 CV	1300 rpm
CMB 06 - 30 CV	0 rpm

ROTAÇÃO DAS BOMBAS SÃO PAULINHO

CMB 01 - 75 CV	0 rpm
----------------	-------

MANOBRAS

AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Aberta

ETE MORRETES

TANQUE DE EQUALIZAÇÃO

NÍVEL	1,30 m
-------	--------

VAZÃO DE ENTRADA

VAZÃO	42,00 l/s
-------	-----------

VAZÃO FLOCULADOR

VAZÃO	80,00 l/s
-------	-----------