

CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

26/09/2019 12:00 HORAS

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)

VOLUME	74.087,15 m³
NÍVEL	90%
NÍVEL	4,19 m

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (206.651,37 m³)

VOLUME	149.248,21 m³
NÍVEL	72%
NÍVEL	1,30 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Aberta 20cm

OBS: Dados DIÁRIOS

ETA MORRETES - (7220 m³)

VOLUME	5.407 m³
NÍVEL	74,89%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	70,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	60,00 l/s

ETA AREAL - (550 m³)

VOLUME	125 m³
NÍVEL	22,73%
VAZÃO (Água Bruta)	57,45 l/s

ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)

VOLUME	38 m³
NÍVEL	47,50%
VAZÃO (Água Bruta)	32,90 l/s

ETA ILHOTA - (200 m³)

VOLUME	180 m³
NÍVEL	90,00%
VAZÃO (Água Bruta)	5,79 l/s

ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)

VOLUME	Desl
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	Desl

RESERV. MIRANTE - (100 m³)

VOLUME	83 m³
NÍVEL	83,00%

PRESSÕES

R. 133	34,10 mca
R. 229	21,50 mca
R. 255	21,20 mca
R. 258	24,70 mca
R. 332	19,00 mca
R. 402	10,00 mca
R. 902	8,20 mca

ROTAÇÃO DAS BOMBAS ETA MORRETES
BAIRRO MEIA PRAIA

CMB 01 - 200 CV	0 rpm
CMB 02 - 200 CV	0 rpm
CMB 03 - 150 CV	1300 rpm

BAIRRO MORRETES

CMB 05 - 30 CV	1700 rpm
CMB 06 - 30 CV	1700 rpm

ROTAÇÃO DAS BOMBAS SÃO PAULINHO

CMB 01 - 75 CV	1680 rpm
----------------	----------

MANOBRAS

AREAL - MEIA PRAIA	Aberta
AREAL - MORRETES	Aberta

ETE MORRETES
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO

NÍVEL	1,50 m
-------	--------

VAZÃO DE ENTRADA

VAZÃO	115,00 l/s
-------	------------

VAZÃO DO FLOCULADOR

VAZÃO	85,00 l/s
-------	-----------