

CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

13/07/2019 - 00:00

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)

VOLUME	70.197,13 m³
NÍVEL	86%
NÍVEL	3,97 m

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (206.651,37 m³)

VOLUME	195.170,74 m³
NÍVEL	94%
NÍVEL	1,70 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Aberta 20cm

OBS: Dados DIÁRIOS

ETA MORRETES - (7220 m³)

VOLUME	1.386,00 m³
NÍVEL	19,00%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	55,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	100,00 l/s

ETA AREAL - (550 m³)

VOLUME	325,00 m³
NÍVEL	68,00%
VAZÃO (Água Bruta)	48,14 l/s

ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)

VOLUME	Desligada
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	0,00 l/s

ETA ILHOTA - (200 m³)

VOLUME	76 m³
NÍVEL	38,00%
VAZÃO (Água Bruta)	5,76 l/s

ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)

VOLUME	Desligada
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	0,00 l/s

RESERV. MIRANTE - (100 m³)

VOLUME	88,00 m³
NÍVEL	88%

PRESSÕES

R. 133	40,18 mca
R. 229	17,74 mca
R. 255	18,13 mca
R. 258	19,41 mca
R. 332	16,39 mca
R. 402	15,00 mca
R. 902	18,01 mca

ROTAÇÃO DAS BOMBAS ETA MORRETES
BAIRRO MEIA PRAIA

CMB 01 - 200 CV	0 rpm
CMB 02 - 200 CV	0 rpm
CMB 03 - 150 CV	1200 rpm

BAIRRO MORRETES

CMB 05 - 30 CV	1300 rpm
CMB 06 - 30 CV	0 rpm

ROTAÇÃO DAS BOMBAS SÃO PAULINHO

CMB 01 - 75 CV	0 rpm
----------------	-------

MANOBRAS

AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Aberta

ETE MORRETES
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO

NÍVEL	1,30 m
-------	--------

VAZÃO DE ENTRADA

VAZÃO	103,00 l/s
-------	------------

VAZÃO FLOCULADOR

VAZÃO	80,00 l/s
-------	-----------