

 RELATÓRIO DIÁRIO	
CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES 07/10/2020 00:00 HORAS	
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)	
VOLUME	84.873,10 m³
NÍVEL	103%
NÍVEL	4,80 m
Bomba 01 (250 CV)	1500 rpm
Bomba 02 (250 CV)	0 rpm
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (500.000 m³)	
VOLUME	366.666,67 m³
NÍVEL	73%
NÍVEL	1,54 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Fechada
ETA MORRETES - (8.000 m³)	
VOLUME	2.804 m³
NÍVEL	35,05%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	208,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO ETA 3 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO TOTAL (Água Bruta)	208,00 l/s
BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR	
CMB 01 (200 CV)	0 rpm
CMB 02 (200 CV)	0 rpm
CMB 03 (150 CV)	1100 rpm
CMB 04 (200 CV)	0 rpm
BAIRRO MORRETES	
CMB 05 (30 CV)	1700 rpm
CMB 06 (30 CV)	900 rpm
ETA AREAL - (550 m³)	
VOLUME	550 m³
NÍVEL	100,00%
VAZÃO (Água Bruta)	55,55 l/s
ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)	
VOLUME	50 m³
NÍVEL	62,50%
VAZÃO (Água Bruta)	32,90 l/s
CMB 01 (75 CV)	1700 rpm
ETA ILHOTA - (200 m³)	
VOLUME	01 m³
NÍVEL	0,50%
VAZÃO (Água Bruta)	4,24 l/s
ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)	
VOLUME	Desligada
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	Desligada
VAZÃO TOTAL - ETA's	
VAZÃO (Água Bruta)	300,69 l/s
RESERV. MIRANTE - (100 m³)	
VOLUME	87 m³
NÍVEL	87,07%
PRESSÕES	
R. 133	42,63 mca
R. 229	17,35 mca
R. 255	17,25 mca
R. 258	18,82 mca
R. 332	18,03 mca
R. 402	12,84 mca
R. 902	20,68 mca
MANOBRAS	
AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Fechada
ETE MORRETES	
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO	
NÍVEL	1,50 m
VAZÃO DE ENTRADA	
VAZÃO	85,00 l/s
VAZÃO DO FLOCULADOR	
VAZÃO	100,00 l/s