

 RELATÓRIO DIÁRIO	
CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES 25/10/2020 00:00 HORAS	
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)	
VOLUME	78.684,44 m³
NÍVEL	96%
NÍVEL	4,45 m
Bomba 01 (250 CV)	950 rpm
Bomba 02 (250 CV)	900 rpm
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (500.000 m³)	
VOLUME	328.571,43 m³
NÍVEL	66%
NÍVEL	1,38 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Fechada
ETA MORRETES - (8.000 m³)	
VOLUME	2.944 m³
NÍVEL	36,80%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	100,00 l/s
VAZÃO ETA 3 (Água Bruta)	125,00 l/s
VAZÃO TOTAL (Água Bruta)	225,00 l/s
BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR	
CMB 01 (200 CV)	0 rpm
CMB 02 (200 CV)	0 rpm
CMB 03 (150 CV)	1200 rpm
CMB 04 (200 CV)	0 rpm
BAIRRO MORRETES	
CMB 05 (30 CV)	1700 rpm
CMB 06 (30 CV)	1200 rpm
ETA AREAL - (550 m³)	
VOLUME	450 m³
NÍVEL	81,82%
VAZÃO (Água Bruta)	90,27 l/s
ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)	
VOLUME	72 m³
NÍVEL	90,00%
VAZÃO (Água Bruta)	32,90 l/s
CMB 01 (75 CV)	1770 rpm
ETA ILHOTA - (200 m³)	
VOLUME	32 m³
NÍVEL	16,00%
VAZÃO (Água Bruta)	4,99 l/s
ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)	
VOLUME	Desligada
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	Desligada
VAZÃO TOTAL - ETA's	
VAZÃO (Água Bruta)	353,16 l/s
RESERV. MIRANTE - (100 m³)	
VOLUME	89 m³
NÍVEL	88,64%
PRESSÕES	
R. 133	41,65 mca
R. 229	16,96 mca
R. 255	17,15 mca
R. 258	19,50 mca
R. 332	18,33 mca
R. 402	12,06 mca
R. 902	25,19 mca
MANOBRAS	
AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Fechada
ETE MORRETES	
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO	
NÍVEL	1,80 m
VAZÃO DE ENTRADA	
VAZÃO	86,00 l/s
VAZÃO DO FLOCULADOR	
VAZÃO	160,00 l/s