



## RELATÓRIO DIÁRIO

## CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

05/06/2021 - 00:00 HORAS

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m<sup>3</sup>)

VOLUME	79.038,08 m <sup>3</sup>
NÍVEL	96%
NÍVEL	4,47 m
Bomba 01 (250 CV)	900 rpm
Bomba 02 (250 CV)	950 rpm

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (500.000 m<sup>3</sup>)

VOLUME	464.285,71 m <sup>3</sup>
NÍVEL	93%
NÍVEL	1,95 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Aberta

ETA MORRETES - (8.000 m<sup>3</sup>)

VOLUME	3.228 m <sup>3</sup>
NÍVEL	40,35%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	100,00 l/s
VAZÃO ETA 3 (Água Bruta)	125,00 l/s
VAZÃO TOTAL (Água Bruta)	225,00 l/s

## BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR

CMB 01 (200 CV)	1200 rpm
CMB 02 (200 CV)	0 rpm
CMB 03 (150 CV)	0 rpm
CMB 04 (200 CV)	0 rpm

## BAIRRO MORRETES

CMB 05 (30 CV)	1700 rpm
CMB 06 (30 CV)	900 rpm

ETA AREAL - (550 m<sup>3</sup>)

VOLUME	425 m <sup>3</sup>
NÍVEL	77,27%
VAZÃO (Água Bruta)	83,33 l/s

ETA SÃO PAULINHO - (80 m<sup>3</sup>)

VOLUME	35 m <sup>3</sup>
NÍVEL	43,75%
VAZÃO (Água Bruta)	38,00 l/s
CMB 01 (75 CV)	1770 rpm

ETA ILHOTA - (200 m<sup>3</sup>)

VOLUME	65 m <sup>3</sup>
NÍVEL	32,50%
VAZÃO (Água Bruta)	7,60 l/s

ETA SERTÃOZINHO - (80 m<sup>3</sup>)

VOLUME	desligada
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	desligada

## VAZÃO TOTAL - ETA's

VAZÃO (Água Bruta)	353,93 l/s
--------------------	------------

RESERV. MIRANTE - (100 m<sup>3</sup>)

VOLUME	66 m <sup>3</sup>
NÍVEL	66,00%

## PRESSÕES

R. 133	26,95 mca
R. 229	16,27 mca
R. 255	16,66 mca
R. 258	19,10 mca
R. 332	16,17 mca
R. 402	10,49 mca
R. 902	26,95 mca

## MANOBRAS

AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Fechada
COMPORTA 1 - CAPTAÇÃO	Fechada
COMPORTA 2 - CAPTAÇÃO	Aberta

## ETE MORRETES

## TANQUE DE EQUALIZAÇÃO

NÍVEL	1,80 m
-------	--------

## VAZÃO DE ENTRADA

VAZÃO	102,00 l/s
-------	------------

## VAZÃO DO FLOCULADOR

VAZÃO	130,00 l/s
-------	------------