

CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

24/11/2019 12:00 HORAS

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)

VOLUME	72.495,78 m³
NÍVEL	88%
NÍVEL	4,10 m

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (292.532,95 m³)

VOLUME	219.399,71 m³
NÍVEL	75%
NÍVEL	1,35 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Fechada

OBS: Dados DIÁRIOS

ETA MORRETES - (7220 m³)

VOLUME	6.362 m³
NÍVEL	88,12%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	153,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	0,00 l/s

ETA AREAL - (550 m³)

VOLUME	350 m³
NÍVEL	63,64%
VAZÃO (Água Bruta)	48,14 l/s

ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)

VOLUME	46 m³
NÍVEL	57,50%
VAZÃO (Água Bruta)	40,60 l/s

ETA ILHOTA - (200 m³)

VOLUME	110 m³
NÍVEL	55,00%
VAZÃO (Água Bruta)	3,54 l/s

ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)

VOLUME	40 m³
NÍVEL	50,00%
VAZÃO (Água Bruta)	8,00 l/s

RESERV. MIRANTE - (100 m³)

VOLUME	87 m³
NÍVEL	87,00%

PRESSÕES

R. 133	34,60 mca
R. 229	22,45 mca
R. 255	21,86 mca
R. 258	22,15 mca
R. 332	16,08 mca
R. 402	10,77 mca
R. 902	11,86 mca

ROTAÇÃO DAS BOMBAS ETA MORRETES
BAIRRO MEIA PRAIA

CMB 01 - 200 CV	0 rpm
CMB 02 - 200 CV	0 rpm
CMB 03 - 150 CV	1500 rpm

BAIRRO MORRETES

CMB 05 - 30 CV	1700 rpm
CMB 06 - 30 CV	1400 rpm

ROTAÇÃO DAS BOMBAS SÃO PAULINHO

CMB 01 - 75 CV	1770 rpm
----------------	----------

MANOBRAS

AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Aberta

ETE MORRETES
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO

NÍVEL	1,40 m
-------	--------

VAZÃO DE ENTRADA

VAZÃO	101,00 l/s
-------	------------

VAZÃO DO FLOCULADOR

VAZÃO	90,00 l/s
-------	-----------