

CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

05/08/2019 12:00 HORAS

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)

VOLUME	61.356,18 m³
NÍVEL	75%
NÍVEL	3,47 m

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (206.651,37 m³)

VOLUME	149.248,21 m³
NÍVEL	72%
NÍVEL	1,30 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Aberta 20cm

OBS: Dados DIÁRIOS

ETA MORRETES - (7220 m³)

VOLUME	2.838 m³
NÍVEL	39,31%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	70,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	100,00 l/s

ETA AREAL - (550 m³)

VOLUME	400 m³
NÍVEL	72,73%
VAZÃO (Água Bruta)	60,59 l/s

ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)

VOLUME	40 m³
NÍVEL	50,00%
VAZÃO (Água Bruta)	35,40 l/s

ETA ILHOTA - (200 m³)

VOLUME	70 m³
NÍVEL	35,00%
VAZÃO (Água Bruta)	6,62 l/s

ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)

VOLUME	Desligada
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	0,00 l/s

RESERV. MIRANTE - (100 m³)

VOLUME	83 m³
NÍVEL	83,00%

PRESSÕES

R. 133	29,90 mca
R. 229	23,80 mca
R. 255	23,40 mca
R. 258	30,10 mca
R. 332	17,50 mca
R. 402	10,00 mca
R. 902	4,60 mca

ROTAÇÃO DAS BOMBAS ETA MORRETES
BAIRRO MEIA PRAIA

CMB 01 - 200 CV	0 rpm
CMB 02 - 200 CV	0 rpm
CMB 03 - 150 CV	1700 rpm

BAIRRO MORRETES

CMB 05 - 30 CV	1700 rpm
CMB 06 - 30 CV	1700 rpm

ROTAÇÃO DAS BOMBAS SÃO PAULINHO

CMB 01 - 75 CV	1700 rpm
----------------	----------

MANOBRAS

AREAL - MEIA PRAIA	Aberta
AREAL - MORRETES	Aberta

ETE MORRETES
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO

NÍVEL	1,50 m
-------	--------

VAZÃO DE ENTRADA

VAZÃO	131,00 l/s
-------	------------

VAZÃO DO FLOCULADOR

VAZÃO	85,00 l/s
-------	-----------