

CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

30/05/2019 - 00:00hrs

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)

VOLUME	83.812,19 m³
NÍVEL	102%
NÍVEL	4,74 m

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (206.651,37 m³)

VOLUME	80.364,42 m³
NÍVEL	39%
NÍVEL	0,70 m
COMPORTA de ENTRADA	Fechada
COMPORTA de SAÍDA	Fechada

OBS: Dados DIÁRIOS

ETA MORRETES - (7220 m³)

VOLUME	858,00 m³
NÍVEL	12,00%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	83,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	100,00 l/s

ETA AREAL - (550 m³)

VOLUME	300,00 m³
NÍVEL	55,00%
VAZÃO (Água Bruta)	48,14 l/s

ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)

VOLUME	Desligada
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	0,00 l/s

ETA ILHOTA - (200 m³)

VOLUME	195 m³
NÍVEL	98,00%
VAZÃO (Água Bruta)	6,62 l/s

ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)

VOLUME	Desligada
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	0,00 l/s

RESERV. MIRANTE - (100 m³)

VOLUME	73,00 m³
NÍVEL	73%

PRESSÕES

R. 133	42,63 mca
R. 229	24,01 mca
R. 255	25,58 mca
R. 258	25,19 mca
R. 332	22,05 mca
R. 402	13,16 mca
R. 902	13,39 mca

ROTAÇÃO DAS BOMBAS ETA MORRETES

BAIRRO MEIA PRAIA

CMB 01 - 200 CV	0 rpm
CMB 02 - 200 CV	0 rpm
CMB 03 - 150 CV	1300 rpm

BAIRRO MORRETES

CMB 05 - 30 CV	1700 rpm
CMB 06 - 30 CV	1100 rpm

ROTAÇÃO DAS BOMBAS SÃO PAULINHO

CMB 01 - 75 CV	0 rpm
----------------	-------

MANOBRAS

AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Fechada

ETE MORRETES

TANQUE DE EQUALIZAÇÃO

NÍVEL	1,00 m
-------	--------

VAZÃO DE ENTRADA

VAZÃO	56,00 l/s
-------	-----------

VAZÃO FLOCULADOR

VAZÃO	75,00 l/s
-------	-----------