

CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

16/11/2019 00:00 HORAS

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)

VOLUME	79.214,90 m³
NÍVEL	97%
NÍVEL	4,48 m

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (292.532,95 m³)

VOLUME	292.532,95 m³
NÍVEL	100%
NÍVEL	1,80 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Fechada

OBS: Dados DIÁRIOS

ETA MORRETES - (7220 m³)

VOLUME	2.088 m³
NÍVEL	28,92%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	250,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	70,00 l/s

ETA AREAL - (550 m³)

VOLUME	500 m³
NÍVEL	90,91%
VAZÃO (Água Bruta)	48,14 l/s

ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)

VOLUME	68 m³
NÍVEL	85,00%
VAZÃO (Água Bruta)	40,60 l/s

ETA ILHOTA - (200 m³)

VOLUME	95 m³
NÍVEL	47,50%
VAZÃO (Água Bruta)	6,62 l/s

ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)

VOLUME	27 m³
NÍVEL	33,75%
VAZÃO (Água Bruta)	8,00 l/s

RESERV. MIRANTE - (100 m³)

VOLUME	38 m³
NÍVEL	38,00%

PRESSÕES

R. 133	36,16 mca
R. 229	19,90 mca
R. 255	19,51 mca
R. 258	27,83 mca
R. 332	13,63 mca
R. 402	12,48 mca
R. 902	20,29 mca

ROTAÇÃO DAS BOMBAS ETA MORRETES

BAIRRO MEIA PRAIA

CMB 01 - 200 CV	1000 rpm
CMB 02 - 200 CV	0 rpm
CMB 03 - 150 CV	1500 rpm

BAIRRO MORRETES

CMB 05 - 30 CV	1700 rpm
CMB 06 - 30 CV	0 rpm

ROTAÇÃO DAS BOMBAS SÃO PAULINHO

CMB 01 - 75 CV	1770 rpm
----------------	----------

MANOBRAS

AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Fechada

ETE MORRETES

TANQUE DE EQUALIZAÇÃO

NÍVEL	2,50 m
-------	--------

VAZÃO DE ENTRADA

VAZÃO	105,00 l/s
-------	------------

VAZÃO DO FLOCULADOR

VAZÃO	110,00 l/s
-------	------------