

 RELATÓRIO DIÁRIO	
CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES 27/10/2020 12:00 HORAS	
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)	
VOLUME	78.861,26 m³
NÍVEL	96%
NÍVEL	4,46 m
Bomba 01 (250 CV)	1600 rpm
Bomba 02 (250 CV)	0 rpm
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (500.000 m³)	
VOLUME	330.952,38 m³
NÍVEL	66%
NÍVEL	1,39 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Fechada
ETA MORRETES - (8.000 m³)	
VOLUME	5.508 m³
NÍVEL	68,85%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	83,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	100,00 l/s
VAZÃO ETA 3 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO TOTAL (Água Bruta)	183,00 l/s
BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR	
CMB 01 (200 CV)	0 rpm
CMB 02 (200 CV)	0 rpm
CMB 03 (150 CV)	1500 rpm
CMB 04 (200 CV)	0 rpm
BAIRRO MORRETES	
CMB 05 (30 CV)	1700 rpm
CMB 06 (30 CV)	1700 rpm
ETA AREAL - (550 m³)	
VOLUME	525 m³
NÍVEL	95,45%
VAZÃO (Água Bruta)	41,66 l/s
ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)	
VOLUME	60 m³
NÍVEL	75,00%
VAZÃO (Água Bruta)	35,40 l/s
CMB 01 (75 CV)	1770 rpm
ETA ILHOTA - (200 m³)	
VOLUME	42 m³
NÍVEL	21,00%
VAZÃO (Água Bruta)	4,99 l/s
ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)	
VOLUME	Desligada
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	Desligada
VAZÃO TOTAL - ETA's	
VAZÃO (Água Bruta)	265,05 l/s
RESERV. MIRANTE - (100 m³)	
VOLUME	78 m³
NÍVEL	77,92%
PRESSÕES	
R. 133	37,15 mca
R. 229	18,43 mca
R. 255	18,72 mca
R. 258	22,93 mca
R. 332	18,72 mca
R. 402	9,31 mca
R. 902	16,56 mca
MANOBRAS	
AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Fechada
ETE MORRETES	
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO	
NÍVEL	1,10 m
VAZÃO DE ENTRADA	
VAZÃO	119,00 l/s
VAZÃO DO FLOCULADOR	
VAZÃO	100,00 l/s