

CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

20/11/2019 00:00 HORAS

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)

VOLUME	76.916,25 m³
NÍVEL	94%
NÍVEL	4,35 m

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (292.532,95 m³)

VOLUME	243.777,46 m³
NÍVEL	83%
NÍVEL	1,50 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Fechada

OBS: Dados DIÁRIOS

ETA MORRETES - (7220 m³)

VOLUME	5.222 m³
NÍVEL	72,33%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	195,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	0,00 l/s

ETA AREAL - (550 m³)

VOLUME	525 m³
NÍVEL	95,45%
VAZÃO (Água Bruta)	28,60 l/s

ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)

VOLUME	62 m³
NÍVEL	77,50%
VAZÃO (Água Bruta)	40,60 l/s

ETA ILHOTA - (200 m³)

VOLUME	122 m³
NÍVEL	61,00%
VAZÃO (Água Bruta)	4,99 l/s

ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)

VOLUME	60 m³
NÍVEL	75,00%
VAZÃO (Água Bruta)	8,00 l/s

RESERV. MIRANTE - (100 m³)

VOLUME	87 m³
NÍVEL	87,00%

PRESSÕES

R. 133	42,34 mca
R. 229	19,80 mca
R. 255	18,82 mca
R. 258	21,17 mca
R. 332	17,74 mca
R. 402	15,39 mca
R. 902	28,13 mca

ROTAÇÃO DAS BOMBAS ETA MORRETES
BAIRRO MEIA PRAIA

CMB 01 - 200 CV	0 rpm
CMB 02 - 200 CV	0 rpm
CMB 03 - 150 CV	1100 rpm

BAIRRO MORRETES

CMB 05 - 30 CV	1400 rpm
CMB 06 - 30 CV	0 rpm

ROTAÇÃO DAS BOMBAS SÃO PAULINHO

CMB 01 - 75 CV	1770 rpm
----------------	----------

MANOBRAS

AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Aberta

ETE MORRETES
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO

NÍVEL	2,20 m
-------	--------

VAZÃO DE ENTRADA

VAZÃO	68,00 l/s
-------	-----------

VAZÃO DO FLOCULADOR

VAZÃO	110,00 l/s
-------	------------