

CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

19/11/2019 00:00 HORAS

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)

VOLUME	76.385,79 m³
NÍVEL	93%
NÍVEL	4,32 m

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (292.532,95 m³)

VOLUME	251.903,37 m³
NÍVEL	86%
NÍVEL	1,55 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Fechada

OBS: Dados DIÁRIOS

ETA MORRETES - (7220 m³)

VOLUME	5.222 m³
NÍVEL	72,33%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	222,23 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	0,00 l/s

ETA AREAL - (550 m³)

VOLUME	150 m³
NÍVEL	27,27%
VAZÃO (Água Bruta)	0,00 l/s

ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)

VOLUME	38 m³
NÍVEL	47,50%
VAZÃO (Água Bruta)	40,60 l/s

ETA ILHOTA - (200 m³)

VOLUME	91 m³
NÍVEL	45,50%
VAZÃO (Água Bruta)	5,79 l/s

ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)

VOLUME	37 m³
NÍVEL	46,25%
VAZÃO (Água Bruta)	8,00 l/s

RESERV. MIRANTE - (100 m³)

VOLUME	78 m³
NÍVEL	78,00%

PRESSÕES

R. 133	36,95 mca
R. 229	21,66 mca
R. 255	21,46 mca
R. 258	24,70 mca
R. 332	18,92 mca
R. 402	13,71 mca
R. 902	19,80 mca

ROTAÇÃO DAS BOMBAS ETA MORRETES
BAIRRO MEIA PRAIA

CMB 01 - 200 CV	0 rpm
CMB 02 - 200 CV	0 rpm
CMB 03 - 150 CV	1100 rpm

BAIRRO MORRETES

CMB 05 - 30 CV	1500 rpm
CMB 06 - 30 CV	0 rpm

ROTAÇÃO DAS BOMBAS SÃO PAULINHO

CMB 01 - 75 CV	1770 rpm
----------------	----------

MANOBRAS

AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Aberta

ETE MORRETES
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO

NÍVEL	2,80 m
-------	--------

VAZÃO DE ENTRADA

VAZÃO	68,00 l/s
-------	-----------

VAZÃO DO FLOCULADOR

VAZÃO	120,00 l/s
-------	------------