

CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

11/09/2020 12:00 HORAS

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)

VOLUME	86.818,11 m³
NÍVEL	106%
NÍVEL	4,91 m
Bomba 01 (250 CV)	1650 rpm
Bomba 02 (250 CV)	0 rpm

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (500.000 m³)

VOLUME	500.000,00 m³
NÍVEL	100%
NÍVEL	2,10 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Fechada

ETA MORRETES - (8.000 m³)

VOLUME	5.650 m³
NÍVEL	70,63%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	111,00 l/s
VAZÃO ETA 3 (Água Bruta)	125,00 l/s
VAZÃO TOTAL (Água Bruta)	236,00 l/s

BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR

CMB 01 (200 CV)	0 rpm
CMB 02 (200 CV)	0 rpm
CMB 03 (150 CV)	1500 rpm
CMB 04 (200 CV)	0 rpm

BAIRRO MORRETES

CMB 05 (30 CV)	1700 rpm
CMB 06 (30 CV)	1700 rpm

ETA AREAL - (550 m³)

VOLUME	400 m³
NÍVEL	72,73%
VAZÃO (Água Bruta)	69,44 l/s

ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)

VOLUME	57 m³
NÍVEL	71,25%
VAZÃO (Água Bruta)	40,60 l/s
CMB 01 (75 CV)	1770 rpm

ETA ILHOTA - (200 m³)

VOLUME	38 m³
NÍVEL	19,00%
VAZÃO (Água Bruta)	4,99 l/s

ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)

VOLUME	Desligada
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	Desligada

VAZÃO TOTAL - ETA's

VAZÃO (Água Bruta)	351,03 l/s
--------------------	------------

RESERV. MIRANTE - (100 m³)

VOLUME	85 m³
NÍVEL	85,00%

PRESSÕES

R. 133	35,38 mca
R. 229	16,76 mca
R. 255	16,37 mca
R. 258	19,31 mca
R. 332	15,78 mca
R. 402	9,51 mca
R. 902	8,33 mca

MANOBRAS

AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Fechada

ETE MORRETES
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO

NÍVEL	1,60 m
-------	--------

VAZÃO DE ENTRADA

VAZÃO	149,00 l/s
-------	------------

VAZÃO DO FLOCULADOR

VAZÃO	150,00 l/s
-------	------------