# RELATÓRIO DIÁRIO

**CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES**

06/02/2021 00:00 HORAS

| | |
|---|---|
| **LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)** | |
| VOLUME | **82.574,46 m³** |
| NÍVEL | **101%** |
| NÍVEL | **4,67 m** |
| Bomba 01 (250 CV) | **1300 rpm** |
| Bomba 02 (250 CV) | **1300 rpm** |
| **LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (500.000 m³)** | |
| VOLUME | **476.190,48 m³** |
| NÍVEL | **95%** |
| NÍVEL | **2,00 m** |
| COMPORTA de ENTRADA | **Fechada** |
| COMPORTA de SAÍDA | **Fechada** |
| **ETA MORRETES - (8.000 m³)** | |
| VOLUME | **3.268 m³** |
| NÍVEL | **40,85%** |
| VAZÃO ETA 1 (Água Bruta) | **125,00 l/s** |
| VAZÃO ETA 2 (Água Bruta) | **100,00 l/s** |
| VAZÃO ETA 3 (Água Bruta) | **125,00 l/s** |
| VAZÃO TOTAL (Água Bruta) | **350,00 l/s** |
| **BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR** | |
| CMB 01 (200 CV) | **1600 rpm** |
| CMB 02 (200 CV) | **0 rpm** |
| CMB 03 (150 CV) | **0 rpm** |
| CMB 04 (200 CV) | **0 rpm** |
| **BAIRRO MORRETES** | |
| CMB 05 (30 CV) | **1700 rpm** |
| CMB 06 (30 CV) | **1700 rpm** |
| **ETA AREAL - (550 m³)** | |
| VOLUME | **400 m³** |
| NÍVEL | **72,73%** |
| VAZÃO (Água Bruta) | **69,44 l/s** |
| **ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)** | |
| VOLUME | **72 m³** |
| NÍVEL | **90,00%** |
| VAZÃO (Água Bruta) | **38,00 l/s** |
| CMB 01 (75 CV) | **1770 rpm** |
| **ETA ILHOTA - (200 m³)** | |
| VOLUME | **07 m³** |
| NÍVEL | **3,50%** |
| VAZÃO (Água Bruta) | **6,30 l/s** |
| **ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)** | |
| VOLUME | **desligada** |
| NÍVEL | **#VALOR!** |
| VAZÃO (Água Bruta) | **desligada** |
| **VAZÃO TOTAL - ETA's** | |
| VAZÃO (Água Bruta) | **463,74 l/s** |
| **RESERV. MIRANTE - (100 m³)** | |
| VOLUME | **93 m³** |
| NÍVEL | **92,71%** |
| **PRESSÕES** | |
| R. 133 | **39,60 mca** |
| R. 229 | **17,35 mca** |
| R. 255 | **8,14 mca** |
| R. 258 | **22,35 mca** |
| R. 332 | **19,70 mca** |
| R. 402 | **14,11 mca** |
| R. 902 | **13,72 mca** |
| **MANOBRAS** | |
| AREAL - MEIA PRAIA | **Fechada** |
| AREAL - MORRETES | **Fechada** |
| COMPORTA 1 - CAPTAÇÃO | **Aberta** |
| COMPORTA 2 - CAPTAÇÃO | **Fechada** |
| **ETE MORRETES** | |
| **TANQUE DE EQUALIZAÇÃO** | |
| NÍVEL | **2,30 m** |
| **VAZÃO DE ENTRADA** | |
| VAZÃO | **143,00 l/s** |
| **VAZÃO DO FLOCULADOR** | |
| VAZÃO | **150,00 l/s** |