

 RELATÓRIO DIÁRIO	
CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES 12/11/2020 - 00:00 HORAS	
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)	
VOLUME	72.495,78 m³
NÍVEL	88%
NÍVEL	4,10 m
Bomba 01 (250 CV)	950 rpm
Bomba 02 (250 CV)	900 rpm
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (500.000 m³)	
VOLUME	292.857,14 m³
NÍVEL	59%
NÍVEL	1,23 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Fechada
ETA MORRETES - (8.000 m³)	
VOLUME	3.228 m³
NÍVEL	40,35%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	100,00 l/s
VAZÃO ETA 3 (Água Bruta)	125,00 l/s
VAZÃO TOTAL (Água Bruta)	225,00 l/s
BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR	
CMB 01 (200 CV)	0 rpm
CMB 02 (200 CV)	0 rpm
CMB 03 (150 CV)	1100 rpm
CMB 04 (200 CV)	0 rpm
BAIRRO MORRETES	
CMB 05 (30 CV)	1350 rpm
CMB 06 (30 CV)	0 rpm
ETA AREAL - (550 m³)	
VOLUME	400 m³
NÍVEL	72,73%
VAZÃO (Água Bruta)	41,66 l/s
ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)	
VOLUME	62 m³
NÍVEL	77,50%
VAZÃO (Água Bruta)	35,40 l/s
CMB 01 (75 CV)	1770 rpm
ETA ILHOTA - (200 m³)	
VOLUME	35 m³
NÍVEL	17,50%
VAZÃO (Água Bruta)	4,99 l/s
ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)	
VOLUME	Desligada
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	Desligada
VAZÃO TOTAL - ETA's	
VAZÃO (Água Bruta)	307,05 l/s
RESERV. MIRANTE - (100 m³)	
VOLUME	86 m³
NÍVEL	85,50%
PRESSÕES	
R. 133	41,56 mca
R. 229	17,65 mca
R. 255	17,94 mca
R. 258	19,70 mca
R. 332	18,72 mca
R. 402	11,86 mca
R. 902	18,53 mca
MANOBRAS	
AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Fechada
ETE MORRETES	
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO	
NÍVEL	1,40 m
VAZÃO DE ENTRADA	
VAZÃO	91,00 l/s
VAZÃO DO FLOCULADOR	
VAZÃO	160,00 l/s