

CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

18/09/2019 00:00 HORAS

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)

VOLUME	13.084,60 m³
NÍVEL	16%
NÍVEL	0,74 m

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (206.651,37 m³)

VOLUME	149.248,21 m³
NÍVEL	72%
NÍVEL	1,30 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Aberta 20cm

OBS: Dados DIÁRIOS

ETA MORRETES - (7220 m³)

VOLUME	1.410 m³
NÍVEL	19,53%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	111,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	0,00 l/s

ETA AREAL - (550 m³)

VOLUME	125 m³
NÍVEL	22,73%
VAZÃO (Água Bruta)	42,25 l/s

ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)

VOLUME	60 m³
NÍVEL	75,00%
VAZÃO (Água Bruta)	28,10 l/s

ETA ILHOTA - (200 m³)

VOLUME	135 m³
NÍVEL	67,50%
VAZÃO (Água Bruta)	4,99 l/s

ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)

VOLUME	Desl
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	Desl

RESERV. MIRANTE - (100 m³)

VOLUME	86 m³
NÍVEL	86,00%

PRESSÕES

R. 133	39,10 mca
R. 229	12,00 mca
R. 255	12,60 mca
R. 258	14,70 mca
R. 332	12,80 mca
R. 402	9,20 mca
R. 902	23,40 mca

ROTAÇÃO DAS BOMBAS ETA MORRETES

BAIRRO MEIA PRAIA

CMB 01 - 200 CV	0 rpm
CMB 02 - 200 CV	0 rpm
CMB 03 - 150 CV	1200 rpm

BAIRRO MORRETES

CMB 05 - 30 CV	1200 rpm
CMB 06 - 30 CV	0 rpm

ROTAÇÃO DAS BOMBAS SÃO PAULINHO

CMB 01 - 75 CV	1600 rpm
----------------	----------

MANOBRAS

AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Aberta

ETE MORRETES

TANQUE DE EQUALIZAÇÃO

NÍVEL	1,00 m
-------	--------

VAZÃO DE ENTRADA

VAZÃO	35,00 l/s
-------	-----------

VAZÃO DO FLOCULADOR

VAZÃO	85,00 l/s
-------	-----------