

CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

05/09/2019 00:00 HORAS

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)

VOLUME	29.882,41 m³
NÍVEL	36%
NÍVEL	1,69 m

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (206.651,37 m³)

VOLUME	149.248,21 m³
NÍVEL	72%
NÍVEL	1,30 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Aberta 20cm

OBS: Dados DIÁRIOS

ETA MORRETES - (7220 m³)

VOLUME	3.348 m³
NÍVEL	46,37%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	111,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	0,00 l/s

ETA AREAL - (550 m³)

VOLUME	225 m³
NÍVEL	40,91%
VAZÃO (Água Bruta)	51,18 l/s

ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)

VOLUME	44 m³
NÍVEL	55,00%
VAZÃO (Água Bruta)	30,50 l/s

ETA ILHOTA - (200 m³)

VOLUME	01 m³
NÍVEL	0,50%
VAZÃO (Água Bruta)	3,54 l/s

ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)

VOLUME	Desligada
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	0,00 l/s

RESERV. MIRANTE - (100 m³)

VOLUME	85 m³
NÍVEL	85,00%

PRESSÕES

R. 133	34,89 mca
R. 229	23,91 mca
R. 255	24,21 mca
R. 258	25,78 mca
R. 332	24,01 mca
R. 402	14,31 mca
R. 902	14,70 mca

ROTAÇÃO DAS BOMBAS ETA MORRETES

BAIRRO MEIA PRAIA

CMB 01 - 200 CV	0 rpm
CMB 02 - 200 CV	0 rpm
CMB 03 - 150 CV	1100 rpm

BAIRRO MORRETES

CMB 05 - 30 CV	1500 rpm
CMB 06 - 30 CV	0 rpm

ROTAÇÃO DAS BOMBAS SÃO PAULINHO

CMB 01 - 75 CV	1500 rpm
----------------	----------

MANOBRAS

AREAL - MEIA PRAIA	Aberta
AREAL - MORRETES	Aberta

ETE MORRETES

TANQUE DE EQUALIZAÇÃO

NÍVEL	1,00 m
-------	--------

VAZÃO DE ENTRADA

VAZÃO	56,00 l/s
-------	-----------

VAZÃO DO FLOCULADOR

VAZÃO	80,00 l/s
-------	-----------