

 RELATÓRIO DIÁRIO	
CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES	
16/02/2021 00:00 HORAS	
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)	
VOLUME	81.690,36 m³
NÍVEL	100%
NÍVEL	4,62 m
Bomba 01 (250 CV)	1300 rpm
Bomba 02 (250 CV)	1300 rpm
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (500.000 m³)	
VOLUME	397.619,05 m³
NÍVEL	80%
NÍVEL	1,67 m
COMPORTA de ENTRADA	Fechada
COMPORTA de SAÍDA	Fechada
ETA MORRETES - (8.000 m³)	
VOLUME	3.512 m³
NÍVEL	43,90%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	125,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	100,00 l/s
VAZÃO ETA 3 (Água Bruta)	125,00 l/s
VAZÃO TOTAL (Água Bruta)	350,00 l/s
BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR	
CMB 01 (200 CV)	1350 rpm
CMB 02 (200 CV)	0 rpm
CMB 03 (150 CV)	0 rpm
CMB 04 (200 CV)	0 rpm
BAIRRO MORRETES	
CMB 05 (30 CV)	1700 rpm
CMB 06 (30 CV)	1050 rpm
ETA AREAL - (550 m³)	
VOLUME	125 m³
NÍVEL	22,73%
VAZÃO (Água Bruta)	55,55 l/s
ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)	
VOLUME	77 m³
NÍVEL	96,25%
VAZÃO (Água Bruta)	38,00 l/s
CMB 01 (75 CV)	1770 rpm
ETA ILHOTA - (200 m³)	
VOLUME	01 m³
NÍVEL	0,50%
VAZÃO (Água Bruta)	6,30 l/s
ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)	
VOLUME	desligada
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	desligada
VAZÃO TOTAL - ETA's	
VAZÃO (Água Bruta)	449,85 l/s
RESERV. MIRANTE - (100 m³)	
VOLUME	08 m³
NÍVEL	7,60%
PRESSÕES	
R. 133	34,40 mca
R. 229	17,45 mca
R. 255	17,84 mca
R. 258	28,03 mca
R. 332	Falha telemetria
R. 402	16,37 mca
R. 902	20,78 mca
MANOBRAS	
AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Aberta
COMPORTA 1 - CAPTAÇÃO	Aberta
COMPORTA 2 - CAPTAÇÃO	Fechada
ETE MORRETES	
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO	
NÍVEL	2,50 m
VAZÃO DE ENTRADA	
VAZÃO	197,00 l/s
VAZÃO DO FLOCULADOR	
VAZÃO	250,00 l/s