

CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

07/10/2019 12:00 HORAS

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)

VOLUME	25.108,29 m³
NÍVEL	31%
NÍVEL	1,42 m

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (206.651,37 m³)

VOLUME	149.248,21 m³
NÍVEL	72%
NÍVEL	1,30 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Aberta 20cm

OBS: Dados DIÁRIOS

ETA MORRETES - (7220 m³)

VOLUME	3.320 m³
NÍVEL	45,98%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	125,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	0,00 l/s

ETA AREAL - (550 m³)

VOLUME	450 m³
NÍVEL	81,82%
VAZÃO (Água Bruta)	54,29 l/s

ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)

VOLUME	30 m³
NÍVEL	37,50%
VAZÃO (Água Bruta)	30,50 l/s

ETA ILHOTA - (200 m³)

VOLUME	193 m³
NÍVEL	96,50%
VAZÃO (Água Bruta)	5,79 l/s

ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)

VOLUME	Desl
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	Desl

RESERV. MIRANTE - (100 m³)

VOLUME	87 m³
NÍVEL	87,00%

PRESSÕES

R. 133	36,07 mca
R. 229	15,49 mca
R. 255	15,39 mca
R. 258	19,90 mca
R. 332	13,53 mca
R. 402	8,62 mca
R. 902	15,78 mca

ROTAÇÃO DAS BOMBAS ETA MORRETES

BAIRRO MEIA PRAIA

CMB 01 - 200 CV	0 rpm
CMB 02 - 200 CV	0 rpm
CMB 03 - 150 CV	1500 rpm

BAIRRO MORRETES

CMB 05 - 30 CV	1700 rpm
CMB 06 - 30 CV	1100 rpm

ROTAÇÃO DAS BOMBAS SÃO PAULINHO

CMB 01 - 75 CV	1650 rpm
----------------	----------

MANOBRAS

AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Aberta

ETE MORRETES

TANQUE DE EQUALIZAÇÃO

NÍVEL	1,50 m
-------	--------

VAZÃO DE ENTRADA

VAZÃO	122,00 l/s
-------	------------

VAZÃO DO FLOCULADOR

VAZÃO	80,00 l/s
-------	-----------