

CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

05/06/2019 - 00:00hrs

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)

VOLUME	84.696,28 m³
NÍVEL	103%
NÍVEL	4,79 m

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (206.651,37 m³)

VOLUME	80.364,42 m³
NÍVEL	39%
NÍVEL	0,70 m
COMPORTA de ENTRADA	Fechada
COMPORTA de SAÍDA	Fechada

OBS: Dados DIÁRIOS

ETA MORRETES - (7220 m³)

VOLUME	2.112,00 m³
NÍVEL	29,25%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	100,00 l/s

ETA AREAL - (550 m³)

VOLUME	125,00 m³
NÍVEL	22,73%
VAZÃO (Água Bruta)	67,30 l/s

ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)

VOLUME	Desligada
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	Desligada

ETA ILHOTA - (200 m³)

VOLUME	196 m³
NÍVEL	98,00%
VAZÃO (Água Bruta)	6,62 l/s

ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)

VOLUME	Desligada
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	0,00 l/s

RESERV. MIRANTE - (100 m³)

VOLUME	04,00 m³
NÍVEL	4%

PRESSÕES

R. 133	35,68 mca
R. 229	21,07 mca
R. 255	21,27 mca
R. 258	23,33 mca
R. 332	19,51 mca
R. 402	11,78 mca
R. 902	17,88 mca

ROTAÇÃO DAS BOMBAS ETA MORRETES

BAIRRO MEIA PRAIA

CMB 01 - 200 CV	0 rpm
CMB 02 - 200 CV	0 rpm
CMB 03 - 150 CV	900 rpm

BAIRRO MORRETES

CMB 05 - 30 CV	1300 rpm
CMB 06 - 30 CV	0 rpm

ROTAÇÃO DAS BOMBAS SÃO PAULINHO

CMB 01 - 75 CV	Desligada
----------------	-----------

MANOBRAS

AREAL - MEIA PRAIA	Aberta
AREAL - MORRETES	Aberta

ETE MORRETES

TANQUE DE EQUALIZAÇÃO

NÍVEL	1,10 m
-------	--------

VAZÃO DE ENTRADA

VAZÃO	53,00 l/s
-------	-----------

VAZÃO FLOCULADOR

VAZÃO	80,00 l/s
-------	-----------