

 RELATÓRIO DIÁRIO	
CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES 03/11/2020 00:00 HORAS	
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)	
VOLUME	73.026,23 m³
NÍVEL	89%
NÍVEL	4,13 m
Bomba 01 (250 CV)	950 rpm
Bomba 02 (250 CV)	900 rpm
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (500.000 m³)	
VOLUME	297.619,05 m³
NÍVEL	60%
NÍVEL	1,25 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Fechada
ETA MORRETES - (8.000 m³)	
VOLUME	2.944 m³
NÍVEL	36,80%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	100,00 l/s
VAZÃO ETA 3 (Água Bruta)	125,00 l/s
VAZÃO TOTAL (Água Bruta)	225,00 l/s
BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR	
CMB 01 (200 CV)	0 rpm
CMB 02 (200 CV)	0 rpm
CMB 03 (150 CV)	1200 rpm
CMB 04 (200 CV)	0 rpm
BAIRRO MORRETES	
CMB 05 (30 CV)	1700 rpm
CMB 06 (30 CV)	1050 rpm
ETA AREAL - (550 m³)	
VOLUME	400 m³
NÍVEL	72,73%
VAZÃO (Água Bruta)	34,72 l/s
ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)	
VOLUME	50 m³
NÍVEL	62,50%
VAZÃO (Água Bruta)	35,40 l/s
CMB 01 (75 CV)	1770 rpm
ETA ILHOTA - (200 m³)	
VOLUME	20 m³
NÍVEL	10,00%
VAZÃO (Água Bruta)	3,54 l/s
ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)	
VOLUME	Desligada
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	Desligada
VAZÃO TOTAL - ETA's	
VAZÃO (Água Bruta)	298,66 l/s
RESERV. MIRANTE - (100 m³)	
VOLUME	83 m³
NÍVEL	82,97%
PRESSÕES	
R. 133	41,66 mca
R. 229	16,56 mca
R. 255	15,00 mca
R. 258	16,96 mca
R. 332	15,58 mca
R. 402	36,36 mca
R. 902	21,21 mca
MANOBRAS	
AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Fechada
ETE MORRETES	
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO	
NÍVEL	1,60 m
VAZÃO DE ENTRADA	
VAZÃO	80,00 l/s
VAZÃO DO FLOCULADOR	
VAZÃO	160,00 l/s