

CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

21/07/2020 00:00 HORAS

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)

| | |
|-------------------|--------------|
| VOLUME | 80.629,45 m³ |
| NÍVEL | 98% |
| NÍVEL | 4,56 m |
| Bomba 01 (250 CV) | 0 rpm |
| Bomba 02 (250 CV) | 1350 rpm |

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (500.000 m³)

| | |
|---------------------|---------------|
| VOLUME | 464.285,71 m³ |
| NÍVEL | 93% |
| NÍVEL | 1,95 m |
| COMPORTA de ENTRADA | Aberta |
| COMPORTA de SAÍDA | Aberta |

OBS: Dados DIÁRIOS

ETA MORRETES - (8.000 m³)

| | |
|--------------------------|------------|
| VOLUME | 3.512 m³ |
| NÍVEL | 43,90% |
| VAZÃO ETA 1 (Água Bruta) | 56,00 l/s |
| VAZÃO ETA 2 (Água Bruta) | 100,00 l/s |
| VAZÃO ETA 3 (Água Bruta) | 0,00 l/s |
| VAZÃO TOTAL (Água Bruta) | 156,00 l/s |

BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR

| | |
|-----------------|----------|
| CMB 01 (200 CV) | 0 rpm |
| CMB 02 (200 CV) | 0 rpm |
| CMB 03 (150 CV) | 1050 rpm |
| CMB 04 (200 CV) | 0 rpm |

BAIRRO MORRETES

| | |
|----------------|----------|
| CMB 05 (30 CV) | 1100 rpm |
| CMB 06 (30 CV) | 0 rpm |

ETA AREAL - (550 m³)

| | |
|--------------------|-----------|
| VOLUME | 175 m³ |
| NÍVEL | 31,82% |
| VAZÃO (Água Bruta) | 69,44 l/s |

ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)

| | |
|--------------------|-----------|
| VOLUME | 50 m³ |
| NÍVEL | 62,50% |
| VAZÃO (Água Bruta) | Desligada |
| CMB 01 (75 CV) | Desligada |

ETA ILHOTA - (200 m³)

| | |
|--------------------|----------|
| VOLUME | 01 m³ |
| NÍVEL | 0,50% |
| VAZÃO (Água Bruta) | 3,54 l/s |

ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)

| | |
|--------------------|-----------|
| VOLUME | Desligada |
| NÍVEL | #VALOR! |
| VAZÃO (Água Bruta) | Desligada |

VAZÃO TOTAL - ETA's

| | |
|--------------------|------------|
| VAZÃO (Água Bruta) | 228,98 l/s |
|--------------------|------------|

RESERV. MIRANTE - (100 m³)

| | |
|--------|--------|
| VOLUME | 92 m³ |
| NÍVEL | 92,44% |

PRESSÕES

| | |
|--------|-----------|
| R. 133 | 39,01 mca |
| R. 229 | 17,94 mca |
| R. 255 | 17,74 mca |
| R. 258 | 18,92 mca |
| R. 332 | 18,92 mca |
| R. 402 | 9,31 mca |
| R. 902 | 21,46 mca |

MANOBRAS

| | |
|--------------------|---------|
| AREAL - MEIA PRAIA | Fechada |
| AREAL - MORRETES | Aberta |

ETE MORRETES
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO

| | |
|-------|--------|
| NÍVEL | 1,17 m |
|-------|--------|

VAZÃO DE ENTRADA

| | |
|-------|-----------|
| VAZÃO | 93,00 l/s |
|-------|-----------|

VAZÃO DO FLOCULADOR

| | |
|-------|------------|
| VAZÃO | 120,00 l/s |
|-------|------------|