

CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

23/12/2019 12:00 HORAS

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)

VOLUME	70.904,41 m³
NÍVEL	86%
NÍVEL	4,01 m
Bomba 01 (250 CV)	1500 rpm
Bomba 02 (250 CV)	1500 rpm

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (292.532,95 m³)

VOLUME	229.150,81 m³
NÍVEL	78%
NÍVEL	1,41 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Aberta

OBS: Dados DIÁRIOS

ETA MORRETES - (7220 m³)

VOLUME	5.508 m³
NÍVEL	76,29%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	222,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	100,00 l/s

BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR

CMB 01 (200 CV)	1100 rpm
CMB 02 (200 CV)	0 rpm
CMB 03 (150 CV)	1500 rpm
CMB 04 (200 CV)	0 rpm

BAIRRO MORRETES

CMB 05 (30 CV)	1700 rpm
CMB 06 (30 CV)	1700 rpm

ETA AREAL - (550 m³)

VOLUME	300 m³
NÍVEL	54,55%
VAZÃO (Água Bruta)	69,44 l/s

ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)

VOLUME	50 m³
NÍVEL	62,50%
VAZÃO (Água Bruta)	40,60 l/s
CMB 01 (75 CV)	1770 rpm

ETA ILHOTA - (200 m³)

VOLUME	30 m³
NÍVEL	15,00%
VAZÃO (Água Bruta)	4,24 l/s

ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)

VOLUME	49 m³
NÍVEL	61,25%
VAZÃO (Água Bruta)	8,00 l/s

RESERV. MIRANTE - (100 m³)

VOLUME	74 m³
NÍVEL	74,00%

PRESSÕES

R. 133	29,40 mca
R. 229	17,00 mca
R. 255	18,10 mca
R. 258	25,40 mca
R. 332	17,90 mca
R. 402	10,10 mca
R. 902	13,20 mca

MANOBRAS

AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Aberta

ETE MORRETES

TANQUE DE EQUALIZAÇÃO

NÍVEL	1,50 m
-------	--------

VAZÃO DE ENTRADA

VAZÃO	161,00 l/s
-------	------------

VAZÃO DO FLOCULADOR

VAZÃO	150,00 l/s
-------	------------