

CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

11/11/2019 12:00 HORAS

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)

VOLUME	75.148,06 m³
NÍVEL	92%
NÍVEL	4,25 m

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (292.532,95 m³)

VOLUME	206.398,25 m³
NÍVEL	71%
NÍVEL	1,27 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Fechada

OBS: Dados DIÁRIOS

ETA MORRETES - (7220 m³)

VOLUME	6.078 m³
NÍVEL	84,18%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	153,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	0,00 l/s

ETA AREAL - (550 m³)

VOLUME	50 m³
NÍVEL	9,09%
VAZÃO (Água Bruta)	48,14 l/s

ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)

VOLUME	34 m³
NÍVEL	42,50%
VAZÃO (Água Bruta)	40,60 l/s

ETA ILHOTA - (200 m³)

VOLUME	150 m³
NÍVEL	75,00%
VAZÃO (Água Bruta)	5,79 l/s

ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)

VOLUME	40 m³
NÍVEL	50,00%
VAZÃO (Água Bruta)	8,00 l/s

RESERV. MIRANTE - (100 m³)

VOLUME	81 m³
NÍVEL	81,00%

PRESSÕES

R. 133	21,46 mca
R. 229	18,43 mca
R. 255	17,94 mca
R. 258	22,05 mca
R. 332	15,20 mca
R. 402	7,59 mca
R. 902	8,63 mca

ROTAÇÃO DAS BOMBAS ETA MORRETES
BAIRRO MEIA PRAIA

CMB 01 - 200 CV	0 rpm
CMB 02 - 200 CV	0 rpm
CMB 03 - 150 CV	1300 rpm

BAIRRO MORRETES

CMB 05 - 30 CV	1700 rpm
CMB 06 - 30 CV	1400 rpm

ROTAÇÃO DAS BOMBAS SÃO PAULINHO

CMB 01 - 75 CV	1770 rpm
----------------	----------

MANOBRAS

AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Fechada

ETE MORRETES
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO

NÍVEL	2,50 m
-------	--------

VAZÃO DE ENTRADA

VAZÃO	143,00 l/s
-------	------------

VAZÃO DO FLOCULADOR

VAZÃO	110,00 l/s
-------	------------