

 RELATÓRIO DIÁRIO	
CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES 08/10/2020 00:00 HORAS	
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)	
VOLUME	86.287,66 m³
NÍVEL	105%
NÍVEL	4,88 m
Bomba 01 (250 CV)	1500 rpm
Bomba 02 (250 CV)	0 rpm
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (500.000 m³)	
VOLUME	380.952,38 m³
NÍVEL	76%
NÍVEL	1,60 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Fechada
ETA MORRETES - (8.000 m³)	
VOLUME	2.944 m³
NÍVEL	36,80%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	208,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO ETA 3 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO TOTAL (Água Bruta)	208,00 l/s
BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR	
CMB 01 (200 CV)	0 rpm
CMB 02 (200 CV)	0 rpm
CMB 03 (150 CV)	1200 rpm
CMB 04 (200 CV)	0 rpm
BAIRRO MORRETES	
CMB 05 (30 CV)	1350 rpm
CMB 06 (30 CV)	0 rpm
ETA AREAL - (550 m³)	
VOLUME	525 m³
NÍVEL	95,45%
VAZÃO (Água Bruta)	20,83 l/s
ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)	
VOLUME	70 m³
NÍVEL	87,50%
VAZÃO (Água Bruta)	32,90 l/s
CMB 01 (75 CV)	1700 rpm
ETA ILHOTA - (200 m³)	
VOLUME	18 m³
NÍVEL	9,00%
VAZÃO (Água Bruta)	2,88 l/s
ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)	
VOLUME	Desligada
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	Desligada
VAZÃO TOTAL - ETA's	
VAZÃO (Água Bruta)	264,61 l/s
RESERV. MIRANTE - (100 m³)	
VOLUME	88 m³
NÍVEL	88,34%
PRESSÕES	
R. 133	42,63 mca
R. 229	18,62 mca
R. 255	18,53 mca
R. 258	20,48 mca
R. 332	19,41 mca
R. 402	10,98 mca
R. 902	25,97 mca
MANOBRAS	
AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Fechada
ETE MORRETES	
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO	
NÍVEL	1,30 m
VAZÃO DE ENTRADA	
VAZÃO	80,00 l/s
VAZÃO DO FLOCULADOR	
VAZÃO	140,00 l/s