

 RELATÓRIO DIÁRIO	
CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES 11/11/2020 - 00:00 HORAS	
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)	
VOLUME	70.727,59 m³
NÍVEL	86%
NÍVEL	4,00 m
Bomba 01 (250 CV)	950 rpm
Bomba 02 (250 CV)	900 rpm
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (500.000 m³)	
VOLUME	271.428,57 m³
NÍVEL	54%
NÍVEL	1,14 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Fechada
ETA MORRETES - (8.000 m³)	
VOLUME	3.508 m³
NÍVEL	43,85%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	125,00 l/s
VAZÃO ETA 3 (Água Bruta)	100,00 l/s
VAZÃO TOTAL (Água Bruta)	225,00 l/s
BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR	
CMB 01 (200 CV)	0 rpm
CMB 02 (200 CV)	0 rpm
CMB 03 (150 CV)	1200 rpm
CMB 04 (200 CV)	0 rpm
BAIRRO MORRETES	
CMB 05 (30 CV)	1700 rpm
CMB 06 (30 CV)	0 rpm
ETA AREAL - (550 m³)	
VOLUME	200 m³
NÍVEL	36,36%
VAZÃO (Água Bruta)	55,55 l/s
ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)	
VOLUME	65 m³
NÍVEL	81,25%
VAZÃO (Água Bruta)	35,40 l/s
CMB 01 (75 CV)	1730 rpm
ETA ILHOTA - (200 m³)	
VOLUME	40 m³
NÍVEL	20,00%
VAZÃO (Água Bruta)	5,79 l/s
ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)	
VOLUME	Desligada
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	Desligada
VAZÃO TOTAL - ETA's	
VAZÃO (Água Bruta)	321,74 l/s
RESERV. MIRANTE - (100 m³)	
VOLUME	89 m³
NÍVEL	89,00%
PRESSÕES	
R. 133	39,79 mca
R. 229	18,23 mca
R. 255	18,33 mca
R. 258	20,29 mca
R. 332	18,13 mca
R. 402	10,30 mca
R. 902	16,86 mca
MANOBRAS	
AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Fechada
ETE MORRETES	
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO	
NÍVEL	2,40 m
VAZÃO DE ENTRADA	
VAZÃO	267,00 l/s
VAZÃO DO FLOCULADOR	
VAZÃO	240,00 l/s