

CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

29/06/2019 - 12:00hrs

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)

VOLUME	70.197,13 m³
NÍVEL	86%
NÍVEL	3,97 m

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (206.651,37 m³)

VOLUME	80.364,42 m³
NÍVEL	39%
NÍVEL	0,70 m
COMPORTA de ENTRADA	Fechada
COMPORTA de SAÍDA	Fechada

OBS: Dados DIÁRIOS

ETA MORRETES - (7220 m³)

VOLUME	3.102,00 m³
NÍVEL	42,96%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	55,55 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	100,00 l/s

ETA AREAL - (550 m³)

VOLUME	525,00 m³
NÍVEL	95,45%
VAZÃO (Água Bruta)	67,30 l/s

ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)

VOLUME	72 m³
NÍVEL	90,00%
VAZÃO (Água Bruta)	40,60 l/s

ETA ILHOTA - (200 m³)

VOLUME	175 m³
NÍVEL	87,50%
VAZÃO (Água Bruta)	6,62 l/s

ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)

VOLUME	Desligada
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	Desligada

RESERV. MIRANTE - (100 m³)

VOLUME	90,00 m³
NÍVEL	90%

PRESSÕES

R. 133	33,81 mca
R. 229	22,15 mca
R. 255	20,98 mca
R. 258	22,15 mca
R. 332	15,98 mca
R. 402	5,56 mca
R. 902	3,61 mca

ROTAÇÃO DAS BOMBAS ETA MORRETES

BAIRRO MEIA PRAIA

CMB 01 - 200 CV	0 rpm
CMB 02 - 200 CV	0 rpm
CMB 03 - 150 CV	1300 rpm

BAIRRO MORRETES

CMB 05 - 30 CV	1700 rpm
CMB 06 - 30 CV	1700 rpm

ROTAÇÃO DAS BOMBAS SÃO PAULINHO

CMB 01 - 75 CV	1770 rpm
----------------	----------

MANOBRAS

AREAL - MEIA PRAIA	Aberta
AREAL - MORRETES	Aberta

ETE MORRETES

TANQUE DE EQUALIZAÇÃO

NÍVEL	1,30 m
-------	--------

VAZÃO DE ENTRADA

VAZÃO	124,00 l/s
-------	------------

VAZÃO FLOCULADOR

VAZÃO	85,00 l/s
-------	-----------