

 RELATÓRIO DIÁRIO	
CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES	
16/03/2021 - 00:00 HORAS	
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)	
VOLUME	83.812,19 m³
NÍVEL	102%
NÍVEL	4,74 m
Bomba 01 (250 CV)	950 rpm
Bomba 02 (250 CV)	900 rpm
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (500.000 m³)	
VOLUME	523.809,52 m³
NÍVEL	105%
NÍVEL	2,20 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Aberta
ETA MORRETES - (8.000 m³)	
VOLUME	2.374 m³
NÍVEL	29,68%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	100,00 l/s
VAZÃO ETA 3 (Água Bruta)	125,00 l/s
VAZÃO TOTAL (Água Bruta)	225,00 l/s
BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR	
CMB 01 (200 CV)	900 rpm
CMB 02 (200 CV)	0 rpm
CMB 03 (150 CV)	0 rpm
CMB 04 (200 CV)	0 rpm
BAIRRO MORRETES	
CMB 05 (30 CV)	1700 rpm
CMB 06 (30 CV)	900 rpm
ETA AREAL - (550 m³)	
VOLUME	550 m³
NÍVEL	100,00%
VAZÃO (Água Bruta)	76,38 l/s
ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)	
VOLUME	67 m³
NÍVEL	83,75%
VAZÃO (Água Bruta)	38,00 l/s
CMB 01 (75 CV)	1770 rpm
ETA ILHOTA - (200 m³)	
VOLUME	20 m³
NÍVEL	10,00%
VAZÃO (Água Bruta)	7,50 l/s
ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)	
VOLUME	desligada
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	desligada
VAZÃO TOTAL - ETA's	
VAZÃO (Água Bruta)	346,88 l/s
RESERV. MIRANTE - (100 m³)	
VOLUME	95 m³
NÍVEL	94,96%
PRESSÕES	
R. 133	42,34 mca
R. 229	15,39 mca
R. 255	15,58 mca
R. 258	16,37 mca
R. 332	15,39 mca
R. 402	12,84 mca
R. 902	Erro
MANOBRAS	
AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Fechada
COMPORTA 1 - CAPTAÇÃO	Fechada
COMPORTA 2 - CAPTAÇÃO	Aberta
ETE MORRETES	
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO	
NÍVEL	1,60 m
VAZÃO DE ENTRADA	
VAZÃO	113,00 l/s
VAZÃO DO FLOCULADOR	
VAZÃO	160,00 l/s