

 RELATÓRIO DIÁRIO	
CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES 16/10/2020 00:00 HORAS	
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)	
VOLUME	57.996,62 m³
NÍVEL	71%
NÍVEL	3,28 m
Bomba 01 (250 CV)	1650 rpm
Bomba 02 (250 CV)	0 rpm
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (500.000 m³)	
VOLUME	380.952,38 m³
NÍVEL	76%
NÍVEL	1,60 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Fechada
ETA MORRETES - (8.000 m³)	
VOLUME	3.212 m³
NÍVEL	40,15%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	97,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	125,00 l/s
VAZÃO ETA 3 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO TOTAL (Água Bruta)	222,00 l/s
BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR	
CMB 01 (200 CV)	0 rpm
CMB 02 (200 CV)	0 rpm
CMB 03 (150 CV)	1100 rpm
CMB 04 (200 CV)	0 rpm
BAIRRO MORRETES	
CMB 05 (30 CV)	1200 rpm
CMB 06 (30 CV)	0 rpm
ETA AREAL - (550 m³)	
VOLUME	525 m³
NÍVEL	95,45%
VAZÃO (Água Bruta)	41,66 l/s
ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)	
VOLUME	70 m³
NÍVEL	87,50%
VAZÃO (Água Bruta)	32,90 l/s
CMB 01 (75 CV)	1670 rpm
ETA ILHOTA - (200 m³)	
VOLUME	30 m³
NÍVEL	15,00%
VAZÃO (Água Bruta)	3,54 l/s
ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)	
VOLUME	Desligada
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	Desligada
VAZÃO TOTAL - ETA's	
VAZÃO (Água Bruta)	300,10 l/s
RESERV. MIRANTE - (100 m³)	
VOLUME	88 m³
NÍVEL	88,02%
PRESSÕES	
R. 133	41,65 mca
R. 229	16,76 mca
R. 255	17,35 mca
R. 258	19,11 mca
R. 332	18,23 mca
R. 402	11,66 mca
R. 902	23,03 mca
MANOBRAS	
AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Fechada
ETE MORRETES	
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO	
NÍVEL	1,60 m
VAZÃO DE ENTRADA	
VAZÃO	129,00 l/s
VAZÃO DO FLOCULADOR	
VAZÃO	140,00 l/s