

CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

27/01/2021 00:00 HORAS

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)

| | |
|-------------------|--------------|
| VOLUME | 84.696,28 m³ |
| NÍVEL | 103% |
| NÍVEL | 4,79 m |
| Bomba 01 (250 CV) | 1300 rpm |
| Bomba 02 (250 CV) | 1300 rpm |

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (500.000 m³)

| | |
|---------------------|---------------|
| VOLUME | 500.000,00 m³ |
| NÍVEL | 100% |
| NÍVEL | 2,10 m |
| COMPORTA de ENTRADA | Fechada |
| COMPORTA de SAÍDA | Fechada |

ETA MORRETES - (8.000 m³)

| | |
|--------------------------|------------|
| VOLUME | 3.228 m³ |
| NÍVEL | 40,35% |
| VAZÃO ETA 1 (Água Bruta) | 125,00 l/s |
| VAZÃO ETA 2 (Água Bruta) | 100,00 l/s |
| VAZÃO ETA 3 (Água Bruta) | 125,00 l/s |
| VAZÃO TOTAL (Água Bruta) | 350,00 l/s |

BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR

| | |
|-----------------|----------|
| CMB 01 (200 CV) | 1050 rpm |
| CMB 02 (200 CV) | 0 rpm |
| CMB 03 (150 CV) | 0 rpm |
| CMB 04 (200 CV) | 0 rpm |

BAIRRO MORRETES

| | |
|----------------|----------|
| CMB 05 (30 CV) | 1700 rpm |
| CMB 06 (30 CV) | 1700 rpm |

ETA AREAL - (550 m³)

| | |
|--------------------|-----------|
| VOLUME | 350 m³ |
| NÍVEL | 63,64% |
| VAZÃO (Água Bruta) | 55,55 l/s |

ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)

| | |
|--------------------|-----------|
| VOLUME | 71 m³ |
| NÍVEL | 88,75% |
| VAZÃO (Água Bruta) | 38,00 l/s |
| CMB 01 (75 CV) | 1770 rpm |

ETA ILHOTA - (200 m³)

| | |
|--------------------|----------|
| VOLUME | 87 m³ |
| NÍVEL | 43,50% |
| VAZÃO (Água Bruta) | 5,79 l/s |

ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)

| | |
|--------------------|----------|
| VOLUME | 05 m³ |
| NÍVEL | 6,25% |
| VAZÃO (Água Bruta) | 8,00 l/s |

VAZÃO TOTAL - ETA's

| | |
|--------------------|------------|
| VAZÃO (Água Bruta) | 457,34 l/s |
|--------------------|------------|

RESERV. MIRANTE - (100 m³)

| | |
|--------|--------|
| VOLUME | 93 m³ |
| NÍVEL | 93,06% |

PRESSÕES

| | |
|--------|-----------|
| R. 133 | 40,48 mca |
| R. 229 | 14,80 mca |
| R. 255 | 14,90 mca |
| R. 258 | 16,76 mca |
| R. 332 | 16,27 mca |
| R. 402 | 13,23 mca |
| R. 902 | 21,56 mca |

MANOBRAS

| | |
|-----------------------|---------|
| AREAL - MEIA PRAIA | Fechada |
| AREAL - MORRETES | Fechada |
| COMPORTA 1 - CAPTAÇÃO | Aberta |
| COMPORTA 2 - CAPTAÇÃO | Fechada |

ETE MORRETES
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO

| | |
|-------|--------|
| NÍVEL | 1,90 m |
|-------|--------|

VAZÃO DE ENTRADA

| | |
|-------|------------|
| VAZÃO | 160,00 l/s |
|-------|------------|

VAZÃO DO FLOCULADOR

| | |
|-------|------------|
| VAZÃO | 170,00 l/s |
|-------|------------|