

 RELATÓRIO DIÁRIO	
CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES 02/10/2020 00:00 HORAS	
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)	
VOLUME	74.971,24 m³
NÍVEL	91%
NÍVEL	4,24 m
Bomba 01 (250 CV)	0 rpm
Bomba 02 (250 CV)	1700 rpm
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (500.000 m³)	
VOLUME	319.047,62 m³
NÍVEL	64%
NÍVEL	1,34 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Fechada
ETA MORRETES - (8.000 m³)	
VOLUME	2.944 m³
NÍVEL	36,80%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	125,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	95,00 l/s
VAZÃO ETA 3 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO TOTAL (Água Bruta)	220,00 l/s
BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR	
CMB 01 (200 CV)	0 rpm
CMB 02 (200 CV)	0 rpm
CMB 03 (150 CV)	1200 rpm
CMB 04 (200 CV)	0 rpm
BAIRRO MORRETES	
CMB 05 (30 CV)	1700 rpm
CMB 06 (30 CV)	1350 rpm
ETA AREAL - (550 m³)	
VOLUME	475 m³
NÍVEL	86,36%
VAZÃO (Água Bruta)	34,72 l/s
ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)	
VOLUME	70 m³
NÍVEL	87,50%
VAZÃO (Água Bruta)	32,90 l/s
CMB 01 (75 CV)	1720 rpm
ETA ILHOTA - (200 m³)	
VOLUME	05 m³
NÍVEL	2,50%
VAZÃO (Água Bruta)	2,27 l/s
ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)	
VOLUME	Desligada
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	Desligada
VAZÃO TOTAL - ETA's	
VAZÃO (Água Bruta)	289,89 l/s
RESERV. MIRANTE - (100 m³)	
VOLUME	88 m³
NÍVEL	88,00%
PRESSÕES	
R. 133	40,67 mca
R. 229	18,72 mca
R. 255	18,92 mca
R. 258	20,68 mca
R. 332	19,41 mca
R. 402	11,66 mca
R. 902	13,53 mca
MANOBRAS	
AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Fechada
ETE MORRETES	
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO	
NÍVEL	1,60 m
VAZÃO DE ENTRADA	
VAZÃO	81,00 l/s
VAZÃO DO FLOCULADOR	
VAZÃO	115,00 l/s