

CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

27/11/2020 - 12:00 HORAS

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)

VOLUME	76.739,43 m³
NÍVEL	94%
NÍVEL	4,34 m
Bomba 01 (250 CV)	950 rpm
Bomba 02 (250 CV)	900 rpm

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (500.000 m³)

VOLUME	409.523,81 m³
NÍVEL	82%
NÍVEL	1,72 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Fechada

ETA MORRETES - (8.000 m³)

VOLUME	5.222 m³
NÍVEL	65,28%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	100,00 l/s
VAZÃO ETA 3 (Água Bruta)	125,00 l/s
VAZÃO TOTAL (Água Bruta)	225,00 l/s

BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR

CMB 01 (200 CV)	0 rpm
CMB 02 (200 CV)	0 rpm
CMB 03 (150 CV)	1500 rpm
CMB 04 (200 CV)	0 rpm

BAIRRO MORRETES

CMB 05 (30 CV)	1700 rpm
CMB 06 (30 CV)	1700 rpm

ETA AREAL - (550 m³)

VOLUME	525 m³
NÍVEL	95,45%
VAZÃO (Água Bruta)	55,55 l/s

ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)

VOLUME	60 m³
NÍVEL	75,00%
VAZÃO (Água Bruta)	38,00 l/s
CMB 01 (75 CV)	1700 rpm

ETA ILHOTA - (200 m³)

VOLUME	48 m³
NÍVEL	24,00%
VAZÃO (Água Bruta)	2,88 l/s

ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)

VOLUME	Desligada
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	Desligada

VAZÃO TOTAL - ETA's

VAZÃO (Água Bruta)	321,43 l/s
--------------------	------------

RESERV. MIRANTE - (100 m³)

VOLUME	31 m³
NÍVEL	31,25%

PRESSÕES

R. 133	44,50 mca
R. 229	17,55 mca
R. 255	17,84 mca
R. 258	22,05 mca
R. 332	17,65 mca
R. 402	10,20 mca
R. 902	0,00 mca

MANOBRAS

AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Fechada

ETE MORRETES
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO

NÍVEL	1,50 m
-------	--------

VAZÃO DE ENTRADA

VAZÃO	122,00 l/s
-------	------------

VAZÃO DO FLOCULADOR

VAZÃO	120,00 l/s
-------	------------