

CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

09/07/2020 00:00 HORAS

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)

VOLUME	81.336,72 m³
NÍVEL	99%
NÍVEL	4,60 m
Bomba 01 (250 CV)	0 rpm
Bomba 02 (250 CV)	1500 rpm

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (500.000 m³)

VOLUME	476.190,48 m³
NÍVEL	95%
NÍVEL	2,00 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Aberta

OBS: Dados DIÁRIOS

ETA MORRETES - (8.000 m³)

VOLUME	2.944 m³
NÍVEL	36,80%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	83,33 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	90,00 l/s
VAZÃO ETA 3 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO TOTAL (Água Bruta)	173,33 l/s

BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR

CMB 01 (200 CV)	0 rpm
CMB 02 (200 CV)	0 rpm
CMB 03 (150 CV)	1000 rpm
CMB 04 (200 CV)	0 rpm

BAIRRO MORRETES

CMB 05 (30 CV)	1050 rpm
CMB 06 (30 CV)	0 rpm

ETA AREAL - (550 m³)

VOLUME	525 m³
NÍVEL	95,45%
VAZÃO (Água Bruta)	41,66 l/s

ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)

VOLUME	70 m³
NÍVEL	87,50%
VAZÃO (Água Bruta)	35,40 l/s
CMB 01 (75 CV)	1700 rpm

ETA ILHOTA - (200 m³)

VOLUME	40 m³
NÍVEL	20,00%
VAZÃO (Água Bruta)	4,99 l/s

ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)

VOLUME	Desligada
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	Desligada

VAZÃO TOTAL - ETA's

VAZÃO (Água Bruta)	255,38 l/s
--------------------	------------

RESERV. MIRANTE - (100 m³)

VOLUME	Erro
NÍVEL	#VALOR!

PRESSÕES

R. 133	41,95 mca
R. 229	16,66 mca
R. 255	16,76 mca
R. 258	17,55 mca
R. 332	17,55 mca
R. 402	9,12 mca
R. 902	24,01 mca

MANOBRAS

AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Aberta

ETE MORRETES

TANQUE DE EQUALIZAÇÃO

NÍVEL	1,60 m
-------	--------

VAZÃO DE ENTRADA

VAZÃO	86,00 l/s
-------	-----------

VAZÃO DO FLOCULADOR

VAZÃO	100,00 l/s
-------	------------